



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	POVRCH STIEN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
1.01	HALA FILTROV KOMUNIKAČNÉ PLOCHY + ARMATÚRNÝ PRIESTOR	1080,1	BETONOVÝ POTER + KOMPOZITNÉ PODLAHY A ROSTY	ŠTUKOVÁ OMIETKA	ŠTUKOVÁ OMIETKA	
1.02	FILTRAČNÁ JEDNOTKA - MEDZIDNO	35,0	BETONOVÝ POTER	ŠTUKOVÁ OMIETKA	POHLADOVÝ BETÓN	
1.13	FILTRAČNÁ JEDNOTKA	82,7	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMIETKA	
1.15	FILTRAČNÁ JEDNOTKA	82,7	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMIETKA	
1.16	POMALÉ MIEŠANIE	133,6	BETONOVÝ POTER	POHLADOVÝ BETÓN	ŠTUKOVÁ OMIETKA	
1.17	MAĽAVODNÁ ELEKTRÁREN	115,1	BETONOVÝ POTER + KOMPOZITNÉ PODLAHY	ŠTUKOVÁ OMIETKA	ŠTUKOVÁ OMIETKA	

LEGENDA MATERIÁLOV

EXISTUJÚCE NEZMENENÉ KONŠTRUKCIE:

- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - PLYNOSILIKÁTOVÉ PREFABRIKOVANÉ PANEĽY hr.: 300 mm
- OBVODOVÉ NOSNÉ TEHLOVÉ MURIVO Z TEHÁL hr.: 400 mm NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- VNÚTORNÉ DELIACE PRIEČKY Z TEHÁL hr.: 150 a 115 mm NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- OCĽOBETÓNOVÉ MONOLITICKÉ KONŠTRUKCIE

NOVÉ KONŠTRUKCIE:

- NOVÉ VNÚTORNÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC hr. 300 mm NA LEPIACIU MALTU
- NOVÉ KONŠTRUKCIE Z KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOV

- POŠKODENÉ A ZAVLNUTÉ OMIETKY VYSPRAVIŤ - NOVÁ VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA
- REPROFILÁCIA POŠKODENÝCH A ZAVLNUTÝCH BETONOVÝCH KONŠTRUKCIÍ + NÁTER MECHANICKY ODOLNÝ, CHEMICKY ZATAŽITEĽNÝ NA BÁZE EPOXIDOVEJ ŽIVICE, ODOĽNÝ VOČÍ OTERU A NÁRAZU

Poznámka:

- nechránené pozinkované alebo nerezové potrubie v exteriéri tepelne izolovať samolepiacou izoláciou hr. min. 19MM, a nalepiť ochrannú AL fóliu odolnú voči UV žiareniu
- pri montáži je potrebné koordinovať s ostatnými profesiami
- montáž je potrebné prispôbiť skutočnému stavu stavby



Odborná pomoc pre prípravu projektov  
Kohézneho fondu vo vodnom sektore  
EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVANÝ: Ing. P. Kozák	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. P. Kozák	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	<b>Enviroline</b> s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52
KRAJ: Prešovský	OKRES: Snina		
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice			
STUPEN: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby			
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY			ČÍSLO ZÁKAZKY: 0810605
AKCIA: Starina – úpravná vody a zdvojenie prívodného potrubia			DÁTUM: 03.2016
OBJEKT: SO 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy HALA FILTROV č.2 – VZDUCHOTECHNIKA			MIERKA: 1:100
PRÍLOHA: Pôdorys 1.NP – nový stav			ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.2.3–2