



LEGENDA:

	komunikácia
	cementobetónový kryt
	spevnená plocha, škáry z epoxidovej škárovacej hmoty, kryt z keramickej dlažby 250/150/20 mm (alt. Agrob Buchtal), odolnej voči chemikáliám
	cestný betónový obrubník 150/250 mm s epoxidovým náterom, s prevýšením +10 cm, uložený v bet.lôžku C12/15
	okraj betónovej komunikácie
	vzorový priečný rez
	výšková kóta - 301,51 m n.m. výška v mieste bodky
	uličný plastový vpust, odolný voči chemikáliám (alt. Rehau Rainspot) s prípojkou PVC DN 200 mm a výškou mreže
	kanalizácia - PVC rúra DN 200 mm
	KŠ1 kanalizačná šachta

POZNÁMKY:

- pred začatím stavebných prác je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske vedenia a siete za účasti ich majiteľov
- počas výstavby je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, ktoré sa na tento druh výstavby vzťahujú z Vyhlášky č.374/90Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
- počas výstavby je nutné dodržiavať ochranné pásma jestvujúcich a novovybudovaných inžinierskych sietí podľa platných STN a pokynov ich majiteľov
- zemné práce je možné realizovať nad jestvujúcimi inžinierskymi sieťami iba ručným spôsobom po zameraní a vytýčení jestvujúcich inžinierskych sietí

vytyčovací body komunikácií a spevnených plôch ( vnútorné hrany cestných obrubníkov, ...) budú poskytnuté geodetickej firme dodávateľa v digitálnej forme pri zahájení stavebných prác, tá si ich pretransformuje do svojho softvéru a na mieste vytýči

Odborná pomoc pre prípravu projektov  
Kohézneho fondu vo vodnom sektore

IDOM - International Department

EUROPEAID/119497/D/SV/SK

VYPRACOVAL:  
Ing. V. Vydra

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:  
Ing. V. Vydra

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:  
Ing. L. Hnidiak

KRAJ:  
Prešovský

OKRES:  
Snina

INVESTOR:  
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice

STUPEŇ:  
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

STAVBA:  
STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY

AKCIA:  
Starina – úpravná vody a zdvojenie prírodného potrubia

OBJEKT:  
SO 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy  
ÚPRAVA SPEVNENÝCH PLÔCH

PRÍLOHA:  
SITUÁCIA

ČÍSLO ZÁKAZKY:  
0810605

DÁTUM:  
01.2015

MIERKA:  
1:500

PARÉ:  
E.2.6–2

ČÍSLO PRÍLOHY:

s.r.o. KOŠICE

E-mail: [enviroline@enviroline.sk](mailto:enviroline@enviroline.sk)  
Mobil: 0911 447 791  
Tel: 055 / 622 57 05  
Fax: 055 / 625 41 52

ISO 9001

ISO 14001

ISO 5457 - A2 / 4x4A