



B




- (S1)**
 - ČESTNÉ PANEĽY 3000/2000/150 mm
 - DŘEVĚNÝ ŠTRK, fr. max 40 mm
 - DŘENÁŽ Ø160 mm
 - RÁSTLY TERÉN
- (S2)**
 - DŘEVĚNÝ ŠTRK, fr. max 40 mm
 - ZEMINNÝ NÁSPY
 - RÁSTLY TERÉN
- (S3)**
 - BETONOVÉ OBKLADOVÉ DOSKY 1500/1000/100 mm
 - DUSANÝ NÁSPY HRÁDZE
 - RÁSTLY TERÉN
- (S4)**
 - OHUMUSOVANIE
 - DUSANÝ NÁSPY HRÁDZE
 - RÁSTLY TERÉN
- (S5)**
 - CHODNÍK Z BETONOVÝCH DOSIEK
 - DUSANÝ NÁSPY HRÁDZE
 - RÁSTLY TERÉN

- BÚRACIE PRÁCE POZOSTÁVAJÚ Z:
- ODSTRÁNENIE BETÓNOVÝCH CESTNÝCH PANELOV V KALOVÝCH POLIACH
- ODSTRÁNENIE FILTRÁCNEJ VRSTVY KALOVÉHO POJA POZOSTÁVAJUCEJ ZO ŠTRKODRVY hr. 200 mm
- ODSTRÁNENIE DRENÁŽNEHO SYSTÉMU V KALOVÝCH POLIACH
- VRÁTANIE SERVISNÝCH SÁCHT
- VYBÚRANIE NÁPUSŤNÉHO OBJEKTU V CELOM ROZSAHU
- VYBÚRANIE OZNAČENÝCH KONŠTRUKCIÍ NA VÝPUSŤNÝCH OBJEKTOCH A ROZDEDOVACOM OBJEKTE



Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore
EUROPEAID/119497/D/SV/SK

IDOM - International Department

VYPRACOVAVAL: Ing. J. Čebuliak	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. P. Fořta	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	 s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.s Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52
KRAJ: Prešovský	OKRES: Snina		
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice			
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby			
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY			ČÍSLO ZAKÁZKY: 0810605
AKCIA: Starina – úpravná vody a zvojenie prívodného potrubia			PARE:
OBJEKT: SO 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy STAVEBNÉ ÚPRAVY KALOVÝCH POLÍ – STAVEBNÁ ČASŤ			DATUM: 01. 2015
PRILOHA: Pôdorys kalových polí – búracie práce			MIERKA: ČÍSLO PRÍLOHY: 1:250 E.2.9.1–08