



LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:

- RM45** - Nový technologický rozvádzač v pracom vodojeme, napájanie Un=400V/50Hz, min. IP44
- RS4** - Nový rozvádzač stavebnej elektroinštalácie - len napájanie (rieši elektrotechnická časť SO)
- DT09** - Nový dátový rozvádzač AS RTP
- OP** - Pevný operátorský ovládací panel, dotykový farebný LCD display cca 10", osadený v skrini IP54, napájanie 24VDC, komunikácia LAN pre komunikáciu s riadiacim systémom, vrátane programového vybavenia
- WF** - Wifipristupový bod pre pripojenie mobilného ovládacieho panela, napájanie 24VDC, prip.LAN Cat. 6A 1Gbit

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

- Ochranné opatrenie: 411 - Samočinné odpojenie napájania (vid Technická správa)
- Ochranné opatrenie: 412 - Dvojité alebo zosilnená izolácia (vid Technická správa)
- 415.2 - Doplnkové ochranné pospájanie (vid Technická správa)
- Vhodné na všeobecné použitie vrátane laikov
- Doplnkové ochranné opatrenia

ROZVODNÝ SYSTÉM:

3 / N / PE AC 400/230V 50Hz, TN-S



IDOM - International Department

Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore

EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	<div>Enviroline</div> <div>s.r.o. KOŠICE</div> <div>E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52</div>
Ing. A. Illéš		Ing. A. Illéš	Ing. L. Hnidiak	
KRAJ:	Prešovský	OKRES: Slna		
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice				
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby				
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY				
AKCIA: Starina – úpravňa vody a zdvojenie prírodného potrubia				
OBJEKT: PS 0207 – Systém kontroly a riadenia úpravne vody				
PRÍLOHA: VODOJEM PRACÍCH VŮD – 1.NP				
ČÍSLO ZÁKAZKY: 0810605				PARÉ:
DÁTUM: 01. 2015				
MIERKA: 1:100				ČÍSLO PRÍLOHY: G.3–19