



LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:

- 4M126... - Technologické zariadenie, popis vid zoznam strojov a zariadení (napr. 4M126, 4M127...)
- CS.... - Oddelená ovládacia jednotka motorového pohonu uzáveru na potrubí (súčasť dodávky strojnej časti), napájanie Un=400V/50Hz, min. IP44, komunikácia s nadradeným systémom Profibus-DP
- 5Qxx - Snímače parametrov vody, vid zoznam strojov a zariadení G.3-30 (dodávka strojnej časti)
- 5Fxx - Snímače prietoku vody, vid zoznam strojov a zariadení G.3-30 (dodávka strojnej časti)
- 4Fxx - Snímače prietoku vody, vid zoznam strojov a zariadení G.3-30 (dodávka strojnej časti)
- 4Pxx - Snímače tlaku vody, vid zoznam strojov a zariadení G.3-30 (dodávka strojnej časti)

POZNÁMKA:

- Projekt rieši výkresovú dokumentáciu pomocných nosných oceľových konštrukcií pre elektrické zariadenia, tieto sa musia vyrobiť podľa dodávateľskej (výrobnej) dokumentácie
- Trasovanie káblových rebrikov prispôbiť definitívnej pozícii potrubia technologických zariadení pri realizácii

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

- Ochranné opatrenie: 411 - Samočinné odpojenie napájania (vid Technická správa) ☐ Vhodné na všeobecné použitie vrátane laikov
- Ochranné opatrenie: 412 - Dvojité alebo zosilnená izolácia (vid Technická správa) ☐ Doplnkové ochranné opatrenia
- 415.2 - Doplnkové ochranné pospájanie (vid Technická správa) ☐

ROZVODNÝ SYSTÉM:

3 / N / PE AC 400/230V 50Hz, TN-S



IDOM - International Department

Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore

EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:
Ing. A. Illéš	Ing. A. Illéš	Ing. L. Hnidiak
KRAJ: Prešovský	OKRES: Snina	
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice		
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby		
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY		
AKCIA: Starina – úpravňa vody a zdvojenie prírodného potrubia		
OBJEKT: PS 0207 – Systém kontroly a riadenia úpravné vody		
PRILOHA: ČERPACIA STANICA – 1.PP		

Enviroline s.r.o. KOŠICE	
E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52	
ČÍSLO ZAKÁZKY: 0810605	PARE:
DÁTUM: 01. 2015	
MIERKA: 1:100	ČÍSLO PRÍLOHY: G.3–7