

ETAPA 3
Riešená časť
LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	Účel miestnosti	Plocha (m²)
2.01	Chodba	56,46
2.02	Chodba	10,31
2.03	Kuchynka	3,45
2.04	Predsieň + WC	4,45
2.05	Kancelária	25,63
2.06	Kancelária	18,43
2.07	Kancelária	8,80

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000 4- 41

411 - OCHRANNÉ OPATRENIA: samočinné odpojenie napájania:

- 411.1 Všeobecne
- 411.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
- 411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
- 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- 411.3.1.2 Ochranné pospájanie
- 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
- 411.3.3 Doplnková ochrana

412 - OCHRANNÉ OPATRENIA: dvojitá alebo zosilnená izolácia :

- 412.1 Všeobecne
- 412.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) a ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
- 412.2.2 Kryty
- 412.2.3 Inštalovanie
- 412.2.4 Elektrické rozvody

LEGENDA:

- WL1 - CYKY J 3x1,5mm² svetelný okruh č.1 z RP4
- WL2 - CYKY J 3x1,5mm² svetelný okruh č.2 z RP4
- Philips 31110/31/P3 - LED stropné svietidlo MYLIVING MAUVE 1xLED/17W/230V 4000K
- LED panel 45W, 4000K, IP20, 1200x300mm teplá biela
- LED Núdzové svietidlo LED/3W/230V 6000K doba svet. 3h.
- Spínač Legrand č.1
- Spínač Legrand č.5
- Krabica KR
- CYA 6/zž - uzemnenie konštr. podhľadu z R1 svorka "E"


Napäťová sústava:

3+PEN~50Hz 230/400V TN-C
3+N+PE~50Hz 230/400V TN-S

Vonkajšie vplyvy - AA4, AA5 (základné)



Firma SIRREL, s.r.o. je majiteľom autorských práv pre tento projekt: Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho časti pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. Porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 618/2003 Z.Z.



s.r.o. Rúbanisko III. č.5, 984 03 Lučenec		
Kreslil a navrhol, zod. projektant: Dušan SIROTKA		Dátum:
Stupeň:	REALIZAČNÝ PROJEKT	12/2020
INVESTOR:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 B. Bystrica	Formát
Názov stavby:	Novohradská knižnica Lučenec PD pre rekonštrukciu budovy ulica Kármána 2/2- ZMENA PD - ETAPA 3 Prílohlé priestory - kancelárie	2A4
Časť:	IV. Elektroinštalácia	Výkres č. /strana č. :
Názov výkresu:	UMELÉ OSVETLENIE + uzemnenie	E1