

ETAPA 3
Riešená časť

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	Účel miestnosti	Plocha (m²)
2.01	Chodba	56,46
2.02	Chodba	10,31
2.03	Kuchynka	3,45
2.04	Predsieň + WC	4,45
2.05	Kancelária	25,63
2.06	Kancelária	18,43
2.07	Kancelária	8,80

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000 4- 41

411 - OCHRANNÉ OPATRENIA: samočinné odpojenie napájania:

- 411.1 Všeobecne
- 411.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
- 411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
- 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- 411.3.1.2 Ochranné pospájanie
- 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
- 411.3.3 Doplnková ochrana

412 - OCHRANNÉ OPATRENIA: dvojitá alebo zosilnená izolácia :

- 412.1 Všeobecne
- 412.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) a ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
- 412.2.2 Kryty
- 412.2.3 Inštalovanie
- 412.2.4 Elektrické rozvody

Vonkajšie vplyvy - AA4, AA5 (základné)

LEGENDA:

WH1 CYKY J 4x10mm2 Hlavný prívod z RE do RP4

WL3-WL9 - CYKY J 3x2,5mm2 zásuvkové okruhy z RP4

WL10 - CYKY J 3x1,5mm2 zásuvku pre Switch z RP4

XS1-2) Dvozásuvka Legrand výška +0,4m

XS1-4) Štvorzásuvka Legrand výška +0,4m

12) Vývod pre bojler a priet. bojler ukon. v krabici Acidur výška+0,4m

zás. IP44 pre Switch v krabici KT250 výška +0,6m


CYA 4/zž - uzemnenie vodovod. batérie R3 svorka "E"

Napäťová sústava:

3+PEN~50Hz 230/400V TN-C
3+N+PE~50Hz 230/400V TN-S



Firma SIRREL, s.r.o. je majiteľom autorských práv pre tento projekt: Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho časti pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. Porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 618/2003 Z.Z.

 s.r.o. Rúbanisko III. č.5, 984 03 Lučenec		Dátum:
Kreslil a navrhoval, zod. projektant: Dušan SIROTKA		12/2020
Stupeň:	REALIZAČNÝ PROJEKT	Formát 2A4
INVESTOR:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 B. Bystrica	
Názov stavby:	Novohradská knižnica Lučenec PD pre rekonštrukciu budovy ulica Kármána 2/2- ZMENA PD - ETAPA 3 Priľahlé priestory - kancelárie	Výkres č. /strana č. :
Časť:	IV. Elektroinštalácia	E2
Názov výkresu:	Zásuvkové okruhy + silové	