



Elektronicky

Všetkým zájemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Jana Vašíčková	Banská Bystrica 30.06.2021
-----------------------	------------	----------------------------------	-------------------------------

Vec

Odpoveď č. 1 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Dňa 23.06.2021 14:02:42 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **Rekonštrukcia izolácie suterénu v budove školy** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 137/2021 pod značkou 29193 – WYP zo dňa 10.06.2021. Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovnú odpoveď.

Otázka:

Poprosím o upresnenie pol.č.: 5 Reprofilácia podláh sanačnou maltou MC Rockmortal HS 1a to spotreby materiálu, keďže v položke tento údaj chýba. Ak odhadneme cca.10mm hrúbka by mala byť spotrebu 20kg/m², uvažujeme správne?

Odpoveď:

Predpokladaná spotreba uvedeného materiálu je 10 kg/m².

S úctou,

Jana Vašíčková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa