



- ROZVOD ÚK - OCELOVÉ POTRUBIE/ALT.UHLIKOVA OCEL/- ROZVODY K ROZDELOVAČOM A V KOTOLNI
- ROZVOD ÚK - PLASTHLINIKOVE POTRUBIE- PODLAHOVE VYKUROVANIE HERZ 16x2
- REGULAČNÝ VENTIL HERZ STROMAX
- UZATVÁRACÍ GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ
- VYPÚŠŤACÍ GULOVÝ KOHÚT
- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

PARAMETRE PODLAHOVEHO VYKUROVANIA

TEPL.SPAD VYKUROVANIA 42/29 C
TLAK.STRATA-20000 Pa
HM.PRIETOK-3030 kg/hod

USTREDNE VYKUROVANIE

ZODP. PROJEKTANT ING. Z.DELIOVÁ	VYPRACOVAL ING. L.RYBAR	KRESLIL ING. L.RYBAR	STUPEŇ PROJEKT	
INVESTOR OBEC SMIŽANY			DÁTUM 12/2020	ČÍSLO PARÉ
AKCIA ZARIADENIE PRE SENIOROV–SMIŽANY			FORMÁT 3A4	
			MIERKA	
MIESTO STAVBY SMIŽANY			PROFESIA USTREDNE VYKUROVANIE	
OBSAH ZVISLÁ SCHÉMA–1.NP			ČÍSLO VÝKRESU 407	