



Prípojňý bod existujúceho vzdušného vedenia
VSD, a.s., R0921-010010



NAYY-J 4x150
l=30m

NOVÁ PRÍPOJNÁ
SKRIŇA SPP10
R0291-028006




SO 602 NN prípojka

CYKY-J 3x50+25
nový kábel
l=5m

NAYY-J 4x150
existujúci kábel
l=116m


DISTRIBÚTOR
ODBERATEĽ

ER P.V
ELEKTROMER.
ROZVÁDZAČ



RH
p.č.1315/18

vývod z RE
táto PD nerieši



RH
p.č.1315/7

ROZVODNÁ SIEŤ: 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
STN 33 2000-4-41 čl.411

PROSTREDIE: PODĽA PROTOKOLU VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 21_2020 SO 602

SO 602 NN PRÍPOJKA

PROJEKT PRE REALIZÁCIU

Autor : ARCHING SNV	Zodp.projektant: ING.PULLMANN
Investor : obec SMÍŽANY	
Akcia:	
ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMÍŽANY	
Obsah: PREHLADOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA	

Dátum: 12.2020	Stupeň : RPD
Profesia: 17	Formát:
Mierka:	Výkres:
	E-602

