



LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2
0.01	SCHODISKO	4,94
0.02	SKLAD	5,05
0.03	VÝŤAH	2,03
0.04	CHODBA	14,32
0.05	MRAZIARENSKY SKLAD	10,36
0.06	SKLAD VOZÍKOV	7,74
0.07	CHODBA	5,85
0.08	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	14,44
0.09	PRÁČOVŇA	21,73
0.10	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	43,14
0.11	KOTOLŇA - ÚDRŽBA	20,99
0.12	DEKONT. ZAR. POMŮCOK	6,28

LEGENDA ZARIADENÍ

1 ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL JUNKERS Condens 9000i W 50E,VÝKON 6,5-49,9 kW
MAX.SPOTREBA PLYNU 5,10 m3/h,230 V,50 Hz,
PRIPOJ.TLAK PLYNU 17-25 mbar,EL.KRYTIE IP X4D,PRÍKON 156 W - 2 KS

AXONOMETRIA KOTOLNE



ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROFESIA	MIERKA
ING. MILOŠ HUSÁR	ING. MILOŠ HUSÁR	PLYNOFIKÁCIA	1 : 100

stavba:

ZARIADENIE PRE SENIOROV-SMIŽANY

Alti Poprad s.r.o.

obsah:

PÔDORYS 1. PP, AXONOMETRIA

INVESTOR	STUPEŇ	DÁTUM	ČÍSLO VÝKRESU	PL-01
OBEC SMIŽANY	PROJEKT PRE REALIZÁCIU (KONŠTR. DOKUM.)	11/2020		