



- ROZVOD ÚK – OCELOVÉ POTRUBIE/ALT.UHLIKOVA OCEL/– ROZVODY K ROZDELOVAČOM A V KOTOLNI
- ROZVOD ÚK – PLASTHLINIKOVE POTRUBIE– PODLAHOVE VYKUROVANIE HERZ 16x2
- REGULAČNÝ VENTIL HERZ STROMAX
- UZATVÁRAČÍ GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ
- VÝPOŠŤAČÍ GULOVÝ KOHÚT
- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

PARAMETRE PODLAHOVEHO VYKUROVANIA

TEPL.SPAD VYKUROVANIA 43/34 C  
TLAK.STRATA–32000 Pa  
HM.PRIETOK–4110 kg/hod

USTREDNE VYKUROVANIE

ZODP. PROJEKTANT ING. Z.DELOVÁ	VYPRACOVAL ING. L.RYBAR	KRESLIL ING. L.RYBAR	STUPEŇ PROJEKT	
INVESTOR OBEC SMIŽANY			DÁTUM 12/2020	ČÍSLO PARÉ
AKCIA ZARIADENIE PRE SENIOROV–SMIŽANY			FORMÁT 4A4	
MIESTO STAVBY SMIŽANY			MIERKA	
			PROFESIA USTREDNE VYKUROVANIE	
OBSAH ZVISLÁ SCHÉMA–VETVA VÝCHOD			ČÍSLO VÝKRESU 408	