


BETÓNOVÝ BLOK B2


PODOPIERA TVAROVKU N80




BETÓNOVÝ BLOK B1

PRE TVAROVKU T-KUS

REZ 1-1



REZ 2-2



MNOŽSTVO		NÁZOV	NORMA OZNAČENIE	MATERIÁL
11,7	m	HDPE RÚRY PRE TLAKOVÉ POTRUBIA D90	STN 64 32 12	HDPE
54,2	m	HDPE RÚRY PRE TLAKOVÉ POTRUBIA D63	STN 64 32 12	
2	ks	ECRTFL 90, LEMOVÝ NÁKRUŽOK S PRÍRUBOU	STN 64 32 12	
1	ks	T-KUS D90/90	STN 64 32 12	
1	ks	REDUKCIA D90/63	STN 64 32 12	
1	ks	N 80	STN 13 20 55	LIATINA
1	ks	TVAROVKA HRDLOVÁ S PRÍRUBOVOU ODBOČKOU MMA100/80	STN 13 20 55	
1	ks	HRDLOVÁ PRESUVKA U100	STN 13 20 55	
1	ks	NADZEMNÝ HYDRANT DN80 H4 LIATINOVÝ	2B 80/1,25 m	ARMATÚRY
2	ks	VODOVODNÉ ŠUPÁTKO PN 10, DN 80	S 20 118-610	
2	ks	ZEMNÁ SÚPRAVA ŠUPÁTKOVÁ DN 80	V 1020	
2	ks	POKLOP ŠUPÁTKOVÝ	Y 4504	BETÓN
2	ks	BETÓNOVÝ BLOK B1	C 8/10	
1	ks	BETÓNOVÝ BLOK B2	C 8/10	

±0,000= 482,35 m.n.m.

AUTOR PROJEKTU:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:				
ARCHING SNV,		Ing. Laura ORBÁN		Ing. Laura ORBÁN				
ING.ARCH.HUDÁK								
INVESTOR:		obec SMÍŽANY						
NÁZOV STAVBY:		ZARIADENIE PRE SENIOROV – SMÍŽANY				FORMÁT:	2x A4	
						DÁTUM:	11/2020	
MIESTO STAVBY:		SMÍŽANY				STUPEŇ PD:	PSP	
						KÓTOVANÉ:	MM	
PROFESIA: ZDRAVOTECHNIKA		STAVEBNÝ OBJEKT:		SO 301		REVÍZIA:	000	
OBSAH VÝKRESU:		KLADAČSKÁ SCHÉMA				MIERKA: —	Č. VÝKRESU: ZT-04	SADA Č.: