



- OBVODŮ ZEMĚNICE NAZVALO PREPOJŮT
- VODIČ ZACHYTAČNÉJ SUSTAVY AMŽS 08 BUDE NA ALIKE STŘECHY UPEVNĚNÝ SVOVKAM SVA, ALI. NA PODPERACH PV21 PRILEPĚNÝMI NA ALIKE, VZDÁLENÝMI MAXIMÁLE 1 METER OD SEBA – DOORŽKA KOTY PŘE UMÍSTĚNIE ZACHYTAČNACI TJČÍ A VODIČOV ZACHYTAČNACI SUSTAVY (SZ)
- ODPOR UZEMNĚNIA JEJEDNOHO ZVODU NESMIE BYT VÄČŠÍ AKO 10 OHMŮV,
- MONTÁŽ BLESKOZVODU PODLA STU EN 62501-2-2, -3, -4
- KU BLESKOZVODNEJ SUSTAVE PRÍPOJŮT TRVALIMI VODIVÝMI SPOJMI–TYPŮVIMI BLESKOZVODNÝMI SVOVKAM
- VŠETKY VODNÉ, PEVNÉ ZABUDOVANÉ PREDMETY ABO STREŠNOU KRYTINU
- VŠETKY KOVŮVE PRVKY (SŤHODY A INÉ) PRÍPOJŮT K UZEMNENIU POMOCOU SP1 A SP03
- AMŽS 010 POD IZOLACIU VIESŤ V OCHR. TRUBE

<b>VNÚTORNÉ SLUPENKOVÉ ROZVODY    ±0,000 = -482,35 m.n.m.</b>		<b>PROJEKT PRE REALIZÁCIU</b>
Autor : JAROMÍR ŠIVÝ, ING.ARCH.HUDÍK	Dátum : 12.2020	
Investor : Obec SMŤANY	Profesia : 07	
Aléda :	Formát : 844	
ZAMÁZNENIE PRE SENDROV - SMŤANY	Mierka :	
Obrah :	1:100	Výška :
PODPORIS STIEHYCH BELSKOZVOJ + UZEMNENIE		<b>E-606</b>