

Všetkým zájemcom

V Nitre dňa 19.8.2021

VEC

Odpovede verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie – III.

Verejný obstarávateľ, **Mesto Nitra**, (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 145/2021 zo dňa 22.06.2021 pod č. **30047** – **WYP** verejné obstarávanie s názvom „**Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – kino Palace**“ (ďalej len „výzva na predkladanie ponúk“).

Verejnému obstarávateľovi doručili záujemcovia žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch a ich prílohách, na ktoré verejný obstarávateľ poskytuje nižšie uvedené odpovede.

Otázka č. 1

Žiadame verejného obstarávateľa (VO) o vysvetlenie, čoho sa týka položka výkazu výmer objekt Stavebné úpravy SO 5880:

764314101	Krytina strešná hladká z titánzinkového TiZn plechu hladkého predzvetraného modro šedého zo zvitkov šírky 670 mm so sklonom do 30°	m2	65,000
764314008	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z titánzinkového TiZn plechu	m2	65,000

Čoho je to výmera ? o akú konštrukciu sa jedná? Akú skladbu?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položky sa vzťahujú na oplechovanie nadstavby vonkajšej strešnej sústavy jednotiek VZT na západnej strane strechy.

Otázka č. 2

Žiadame o vysvetlenie resp. prehodnotenie a upustenie od požiadavky dodať produktový list k položke „03 Ovládací panel pre ZOTaSH“. Položku predstavuje na zákazku vyrábaný a montovaný výrobok (rozdávzač), a požadovaný dokument k takému to výrobku vopred neexistuje – je možné ho dodať až po dodaní samotného výrobku, ako jeho dokumentácia (produktové osvedčenie).

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka 03 Ovládací panel pre ZOTaSH je z požiadaviek na dodanie produktových listov vypustená.

Otázka č. 3

Žiadame o vysvetlenie resp. preverenie množstva položky výkazu výmer Objekt Stavebné úpravy SO 5882:

641179011	Okno 785x1165mm zasklené izolačným dvojsklom v hlinikovom ráme, výklopné - O03 (dodávka+montáž)	kus	7,000
-----------	---	-----	-------

Vo výpise okien je počet 4ks. Žiadame opraviť výkaz výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výkaz-výmer je opravený na 4 ks.

Otázka č. 4

Žiadame o vysvetlenie resp. o preverenie a upresnenie položky výkazu výmer Objekt Stavebné úpravy SO 5882:

641179010	Okno 1940x1440mm zasklené izolačným dvojsklom v hlinikovom ráme, otvárací-výklopné - O02 (dodávka+montáž)	kus	1,000
-----------	---	-----	-------

Položku sme nenašli vo výpise okien. Žiadame o zosúladienie PD a VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

O02 nie je v objekte, je vypustené z výkazu-výmer. (Okno bolo súčasťou prvotného riešenia, v procese stavebného konania na bezpodmienečnú žiadosť vlastníka susednej nehnuteľnosti bolo vypustené.)

Otázka č. 5

Žiadame o vysvetlenie resp. o preverenie a upresnenie položky výkazu výmer Objekt Stavebné úpravy SO 5882:

641179013	Okno 1440x1460mm zasklené izolačným dvojsklom v hlinikovom ráme, otvárací-výklopné - O05 (dodávka+montáž)	kus	1,000
-----------	---	-----	-------

Položku sme nenašli vo výpise okien. Žiadame o zosúladienie PD a VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

O02 nie je v objekte, je vypustené z výkazu-výmer. (Okno bolo súčasťou prvotného riešenia, v procese stavebného konania na bezpodmienečnú žiadosť vlastníka susednej nehnuteľnosti bolo vypustené.)

Otázka č. 6

Žiadame o vysvetlenie resp. o preverenie a upresnenie položky výkazu výmer Objekt Stavebné úpravy SO 5882:

641179015	Okno 1314x1460mm zasklené izolačným dvojsklom v hlinikovom ráme, pevné - O07 (dodávka+montáž)	kus	1,000
-----------	---	-----	-------

Položku sme nenašli vo výpise okien. Žiadame o zosúladienie PD a VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

O07 nie je v objekte, je vypustené z výkazu-výmer. (Okno bolo súčasťou prvotného riešenia, v procese stavebného konania v súvislosti s vypustením okna O05 bolo zo stavby vypustené.)

Otázka č. 7

Chceme požiadať VO o preverenie a upresnenie položiek z výpisu okien označenie O09, O10, O11, O12 (strešné okná) – nenašli sme ich vo výkaze výmer. Sú predmetom ponuky? Ak áno, žiadame doplniť do výkazu výmer. Žiadame o zosúladienie PD a VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Okná O09, O10, O11, O12 sú doplnené do výkazu-výmer.

Otázka č. 8

Chceme požiadať VO o preverenie a upresnenie položiek z výpisu okien označenie O12 (rozmer 1500x1212 mm 1ks), (rozmer 1500x1499 mm 1ks) – nenašli sme ich vo výkaze výmer. Sú predmetom ponuky? Ak áno, žiadame doplniť do výkazu výmer. Žiadame o zosúladenie PD a VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Okno O12 je doplnené do výkazu-výmer ako strešné okno 1800x1800 v počte 8 ks. Rovnako je v projekte a vo výpise označená iná dvojica okien s označením O12 (rozmer 1500x1212 mm 1ks), (rozmer 1500x1499 mm 1ks). Táto dvojica bola do výkazu doplnená.

Otázka č. 9

Chceme požiadať VO o upresnenie rozmeru nepožiarnych dverí D15

642109018	Dvere interiérové 2030x1500mm presklenné, hliníková rámová zárubeň - D15 (dodávka+montáž)	kus	1,000
-----------	---	-----	-------

Vo výpise prvkov je uvedený rozmer 2385x1500mm. Ktorý rozmer platí?

Žiadame o zosúladenie PD a VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Dvere D15 sú 3 rozmerov generovaných priamo z výkresu, ich rozмеры sú vo výpise dverí a výkaz výmer je opravený.

Otázka č. 10

Chceme požiadať VO o upresnenie množstva dverí D16

642109019	Dvere interiérové 2430x800mm plné, drevená rámová zárubeň - D16 (dodávka+montáž)	kus	7,000
-----------	--	-----	-------

Vo výpise dverí je 5 ks. Žiadame o zosúladenie PD a VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Počet udávaný vo výpise je správny – ide o 5 ks.

Otázka č. 11

Chceme požiadať VO o upresnenie množstva dverí D17

642109020	Dvere interiérové 2430x900mm plné, drevená rámová zárubeň - D17 (dodávka+montáž)	kus	2,000
-----------	--	-----	-------

Vo výpise dverí je 4 ks. Žiadame o zosúladenie PD a VV.

Podľa nášho názoru chýbajú vo výkaze výmer 2ks protipožiarnych dverí D17.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Počet udávaný vo výpise je správny – ide o 4 ks. Protipožiarna odolnosť 2ks je doplnená.

Otázka č. 12

Chceme požiadať VO o doplnenie špecifikácie dverí D20 (rozmer 2560x2050 mm) do výkazu výmer – dvere majú byť protipožiarne.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Požiadavka na požiaru odolnosť je do výkazu výmer doplnená.

Otázka č. 13

Chceme požiadať VO o preverenie jednokrídlových dverí D20 - 4 ks(rozmer 2375x660 mm) z výpisu dverí. Nenašli sme ich vo VV. Žiadame o zosúladenie PD a VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Dvere sú doplnené do výkazu výmer.

Otázka č. 14

Chceme požiadať VO o preverenie dverí s označením D00-005 (rozmer 3050x1436 mm) - dvere sme nenašli vo výpise dverí.

642109024	Dvere interiérové 3050x1436mm plné, posuvné - D00-005 (dodávka+montáž)	kus	1,000
-----------	---	-----	-------

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výkaz výmer je zosúladený s výpisom okien. Položka odkazuje na predošlé riešenie, s ktorým KPÚ nesúhlasil. Položka z výkazu výmer je zmenená na... vid'. odpoveď na otázku č. 15.

Otázka č. 15

Chceme požiadať VO o preverenie JK dverí s označením D00-002 (rozmer 3050x700mm) - dvere sme nenašli vo výkaze výmer. Žiadame o ich doplnenie a zosúladenie PD a VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Dvere s označením DOO-002 sú doplnené do výkazu výmer.

Otázka č. 16

Chceme požiadať VO o upresnenie, kde vo výkaze výmer je vykázaný prefabrikovaný záklop na inštalačný kanál 65 ks.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka je doplnená do výkazu výmer.

Otázka č. 17

Chceme požiadať VO o doplnenie výpisu ocele k položke Z0 – Hlavné oceľové schodisko.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Schodisko je vykazané v rámci oddielu 767 Kovové doplnkové konštrukcie v SO stavebné úpravy. Jednotlivé komponenty sú vykazané v rámci výkresu D.01.1.23.2 Výkaz zámočnických výrobkov.

Otázka č. 18

Chceme požiadať VO o upresnenie, kde vo výkaze výmer je vykázané Hlavné zábradlie Z1 .

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Hlavné zábradlie Z1 je doplnené do výkazu výmer.

Otázka č. 19

Chceme požiadať VO o upresnenie, kde vo výkaze výmer je vykázané systémové delenie inštalačného kanála Z3.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Uvedené je doplnené do výkazu výmer.

Otázka č. 20

Chceme požiadať VO o upresnenie, kde vo výkaze výmer je vykázaná konštrukcia zdvojenej podlahy Z4.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Je to vykázané ako položka č. 762810037 v oddiele Tesárskych konštrukcií.

Otázka č. 21

Chceme požiadať VO o upresnenie, kde vo výkaze výmer sú vykázané ventilačné mriežky Z5 – 18ks.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Uvedené je doplnené do výkazu výmer.

Otázka č. 22

Chceme požiadať VO o upresnenie, kde vo výkaze výmer je vykázaný oceľový nápis na fasáde Z6.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Uvedené je doplnené do výkazu výmer.

Otázka č. 23

Chceme požiadať VO o upresnenie, čoho sa týkajú (akých konštrukcií) jednotlivé položky výkazu výmer:

1361101400	Plech oceľový hr. 4mm Hlavné SCHODISKO = STUPNICA A PODSTUPNICE	m2	18,050
1361102400	Plech oceľový hr. 8mm Hlavné SCHODISKO = PODESTY A SPEVNENIE PODIEST	m2	10,500
1361102800	Plech oceľový hr. 10mm VÝŤAHOVÁ ŠACHTA = KOTEVNÉ PLECHY	m2	0,500
132190110118	Uzavretý štvorcový oceľový profil 35/35/1,5 zváraný PRÍPOJKOVÉ SKRYNE EXTERIÉR = KONŠTRUKCIA	M	47,000

133190110170	Uzavretý štvorcový oceľový profil 100/100/10 zváraný VÝŤAHOVÁ ŠACHTA = NOSNÉ STOJKY	M	97,000
134190110174	Uzavretý obdĺžnikový oceľový profil 180/80/6 zváraný HLAVNÉ SCHODISKO = SCHODNICE	M	18,000
1361103800	Plech oceľový hr. 15mm VÝŤAHOVÁ ŠACHTA = KOTEVNÉ PLECHY	m2	0,500
622481121	Prekrytie prípojkových skríň pletivom typu TAHOKOV PRÍPOJKOVÉ SKRYNE EXTERIÉR = PRÁCA	m2	10,000
767995103	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie HLAVNÉ SCHODISKO + VÝŤAHOVÁ ŠACHTA = PRÁCA	kg	4 463,570
1594112000	Ťahokov ME47/18X8X1,5A PRÍPOJKOVÉ SKRYNE EXTERIÉR = MATERIÁL OPLÁŠTENIA	m2	10,000
430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane STRECHA = PRÁCA	kg	4 693,710
411941001	Nosné alebo spojovacie zvary stropných konštrukcií okrem betonárskej ocele, hrúbky zvaru do 10 mm STRECHA = MATERIÁL	m	71,720
430860001	Oceľové profily valcované za tepla (I, IPE, U, UE, UPE, HEA, HEB, HEM) STRECHA = MATERIÁL	kg	4 693,710

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položky sa týkajú strechy, hlavného schodiska a prípojkových skríň v exteriéri. Jednotlivé odpovede na otázku spočívajúce vo vyznačení konštrukcií, ktorých sa identifikované položky týkajú, sú vyznačené v tabuľke červenou farbou.

Otázka č. 24

Chceme upozorniť VO, že v poskytnutom výkaze výmer nemajú niektoré položky kompletne popisy napr.

282619001	Sanácia základov tryskovou injektážou - realizácia injektáže vrátane všetkých materiálov, uloženie vývrtku na skládku, mobilizácia a demobilizácia súpravy na injektáž vrátane jej p		1,000
762429001	Podhľad zo stropných dosiek z drevenej vlny pojenej magnezitom, priamo skrutkovaných na nosnú konštrukciu z kovových CDprofilov s rýchlozávesmi, vrátane tvrdennej minerálnej izolácie		109,000

Odpoveď verejného obstarávateľa:

282619001 = súborová položka, podrobný popis sanácie je opísaný v časti Architektúra, D.01.1.00 Technická správa

762429001 = súborová položka, systémové riešenie, ktorého presný výpis komponentov je závislý na výbere konkrétneho výrobku a dielenskej dokumentácie

Otázka č. 25

Chceme požiadať VO o upresnenie, ktoré položky výkazu výmer majú byť sanačné omietky, a ktoré štandardné. Ku ktorým položkám patria materiálové položky (nakoľko množstvo materiálu nesedí iba ku položkám 318 m2; 36,05 m2), a ktoré sú už vrátane materiálu.

612465135	Zhotovenie vápennej jadrovej omietky stien, strojné miešanie, ručné nanášanie	m2	1 157,460
611461235	Zhotovenie vápennej jadrovej omietky stropov, strojné miešanie, ručné nanášanie	m2	13,910
611461243	Zhotovenie vápennej štukovej omietky stropov, miešanie v miešačke, ručné nanášanie	m2	13,910
612465243	Zhotovenie vápennej štukovej omietky stien, miešanie v miešačke, ručné nanášanie	m2	1 450,510
622463166	Zhotovenie trasovej sanačnej omietky stien, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 20 mm	m2	318,150
585020270702	Bezcementová jadrová omietka pre obnovu historických objektov, zrnitosť 4mm (spotreba cca 16kg/m2/cm)	KG	37 261,280
585020270902	Bezcementová štuková omietka s jemnou alebo zrnitejšou štruktúrou pre obnovu historických objektov, zrnitosť 1mm alebo 0,6mm (spotreba cca 5kg/m2/4mm)	KG	7 322,100
585020270102	Jednovrstvová vápennotrasová sanačná so zníženou kapilárnou nasiakavosťou (spotreba cca 10-11kg/m2/cm)	KG	8 203,800
622463167	Zhotovenie trasovej sanačnej omietky stien, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 30 mm	m2	36,050

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položky udávajúce plochu v m² sa vzťahujú na prácu. Položky odlíšené modrou farbou predstavujú materiál, všetko sú to sanačné omietky.

Otázka č. 26

Chceme požiadať VO o upresnenie, kde vo výkaze výmer sú vykázané oceľové prvky z výkresu STA č. D.01.2-12...817,37 kg ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Betonárska oceľ statiky je vykázaná pri jednotlivých betónových konštrukčných prvkoch v rámci svojich oddielov. Profilovaná oceľ (HEA ...) je všetka zarátaná v rámci položky 430860001 v oddiele 943 M-43 montáž oceľových konštrukcií.

Otázka č. 27

Chceme požiadať VO o upresnenie, kde vo výkaze výmer je vykázaná pažiaca konštrukcia pre výkop jamy pre prečerpávaciu stanicu splaškov ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Výkaz výmer profesií, časť KPNR15-Zdravotechnika, výkaz D.01.3 Zdravotechnika_Výkaz výmer.pdf, resp. Zadanie-Nitra - Kreatívne centrum Nitra-kino Palace.xls

Položky 151101101 a 151101111 obsahujú súhrn všetkých potrebných pažiacich konštrukcií pre časť ZTI, vrátane jamy pre prečerpávaciu stanicu splaškov.

Otázka č. 28

Chceme požiadať VO o upresnenie, kde vo výkaze výmer je vykázaná drenáž ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Uvedené je doplnené do výkazu výmer.