

Urząd Gminy Niegowa
ul. Sobieskiego 1
42-320 Niegowa
woj. śląskie, tel./fax 34 315 10 20

Niegowa, dn. 0.06.2021r.

Do wszystkich wykonawców

Na podstawie art. 284 ust.2 z uwzględnieniem art.286 ust.1 i art. 271 ust.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 poz.1129), Zamawiający zamieszcza treść otrzymanych pytań.

1. Zamawiający wymaga dla optymalizatorów mocy maksymalny prąd wejściowy min. 13A oraz maksymalny prąd zwarciovowy min. 11A. Co do zasady maksymalny prąd wejściowy jest mniejszy od maksymalnego prądu zwarciovowego, w związku z tym prosimy o zrównanie obu wymogów do min. 11A.

ODP. Minimalna wartość maksymalnego prądu zwarciovowego powinna wynosić 11A.

2. Zamawiający wymaga dla falowników maksymalny prąd wejściowy min. 16A. Wymagania są wspólne dla falowników do wszystkich typów instalacji, bez względu na jej moc. Ustalanie tego parametru w ten sposób powoduje, że falowniki małej mocy nie są w stanie go spełnić. Prosimy o zmianę wymogu wobec tego parametru w następujący sposób:

- dla instalacji 1F 2,1kWp – min. 6,5A;
- dla instalacji 1F 2,4 – 3,3kWp – min. 9A;
- dla instalacji 3F 3,6 – 4,2kWp – min. 8,5A;
- dla instalacji 3F 4,8 – 5,4kWp – min. 8,5A;
- dla instalacji 3F 6,0 – 6,9kWp – min. 10A;
- dla instalacji 3F 9,0kWp – min. 13,5A

ODP. Zamawiający akceptuje taką zmianę.

3. Zamawiający wymaga aby falowniki posiadały chłodzenie wymuszone, wymóg jest ten niezasadny i jedynie ogranicza konkurencyjność ofert, gdyż większość producentów falowników małej mocy (do 10kW) oferuje swoje urządzenia z chłodzeniem konwekcyjnym, które w zupełności zapewnia odpowiednie odprowadzenie ciepła.

ODP. Falowniki jednofazowe mogą mieć chłodzenie pasywne, ale dla falowników trójfazowych zamawiający oczekuje chłodzenia aktywnego / wymuszonego ze względu na sprawność tego urządzenia.

4. Czy Zamawiający dopuści falowniki o maksymalnym prądzie 12,5A ?

Z wymogów maksymalnego prądu nie wynika konieczność zastosowania falownika z aż 16A prądem wejściowym. Ponadto większość falowników dostępnych na rynku nie spełnia tego wymogu co w dużym stopniu ogranicza konkurencyjność ofert.

ODP. Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej

**Z upoważnienia Wójta
SEKRETARZ GMINY**

Jerzy Tatarek