

Niegowa, dn. 01.07.2021r.

Do wszystkich wykonawców

Na podstawie art. 284 ust.2 z uwzględnieniem art.286 ust.1 i art. 271 ust.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 poz.1129), Zamawiający zamieszcza treść otrzymanych pytań.

Pytanie nr 1

W PFU Zamawiający określił wymóg, że zbiorniki cwu muszą posiadać badania UDT stwierdzające zgodność z wymaganiami norm: PN-EN 60335 1:2004+A1:2005 +A2:2008 +A12:2008 +Ap1:2005 +Ap2:2006; PN-EN 60335-2-21:2006 lub pozytywne wyniki badań wytwórcy na zgodność z normą PN-EN 60335-1, PN-EN 60335-2-21.

Po szczegółowym rozeznaniu rynku dostawców pojemnościowych zbiorników solarnych okazało się, że nie posiadają badań UDT ani nie prowadzą własnych badań zbiorników na zgodność z powyższymi normami. Normy te dotyczą elektrycznego sprzętu przeznaczonego do użytku w gospodarstwach domowych i w celach komercyjnych, o napięciu znamionowym dla sprzętu jednofazowego nie przekraczającym 250 V i 480 V dla innego sprzętu. Co prawda Zamawiający przewidział montaż grzałek elektrycznych w zbiornikach, ale one są sprzedawane oddzielnie i zostaną ewentualnie zamontowane przez Wykonawców, a nie są fabrycznie montowane w czasie produkcji zbiorników. Natomiast grzałki elektryczne podlegają certyfikacji na zgodność z normami PN-EN 60335-1 oraz 60335-2.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że rezygnuje z wymogu posiadania powyższych dokumentów dla zbiorników.

ODP. Zamawiający zmienia zapisy PFU w tym zakresie.

Było:

Zamawiający wymaga posiadania dołączenia do oferty karty katalogowej podgrzewacza wraz z atestem PZH i jej przedłożenia inspektorowi nadzoru przez rozpoczęciem robót oraz certyfikatu (z datą ważności co najmniej do końca okresu trwałości projektu) badania typu UDT stwierdzającego zgodność z wymaganiami norm: PN-EN 60335-1:2004+A1: 2005+A2: 2008+A12: 2008+Ap1: 2005+Ap2: 2006; PN-EN 60335-2-21:2006 lub pozytywne wyniki badań wytwórcy na zgodność z normą PN-EN 60335-1 , PN-EN 60335-2-21. Dla grzałek elektrycznych wymaga się certyfikatu na zgodność z normami PN-EN 60335-1 oraz 60335-2 lub równoważnego

Jest:

Zamawiający wymaga posiadania karty katalogowej podgrzewacza wraz z atestem PZH i jej przedłożenia inspektorowi nadzoru przez rozpoczęciem robót. Dla grzałek elektrycznych wymaga się certyfikatu na zgodność z normami PN-EN 60335-1 oraz 60335-2 lub równoważnego

Wprowadzona zmiana nie wpływa na zmianę ogłoszenia oraz SWZ. Pozostałe zapisy dokumentacji pozostają bez zmian. Zamawiający zamieszcza aktualne dokumenty (po zmianach wynikających z udzielonych odpowiedzi) obejmujące:

- Zał_1_do_SWZ-Odnaw_Zr_En-PFU PV
- Zał_2_do_SWZ-Odnaw_Zr_En-PFU kolektory
- Zał_9_do_SWZ-Odnaw_Zr_En-WZOR_UMOWY

Dokumenty zostały opatrzone dopiskiem „po zmianie”

Z upoważnienia Wójta
SEKRETARZ GMINY

Jerzy Talarak