

LEGENDA

PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY, 70 °C  
VRÁTANÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY, 55 °C

22K - 600/2000  
PV 15, PS 15  
PANELOVÉ VYKUROVACE TELESO KORAD 22K  
(TYP 22K, VÝŠKA 600 mm, DĹŽKA 2000 mm, PRÍPOJENIE BOČNÉ)

PV 15 PŘÍMÝ VENTIL DN 15 S MOŽNOSTI PŘEDNASTAVENÍ A S TERMOSTATICKOU HLAVICOU  
PS 15 PŘÍPOJOVACÍ SKRUTKOVANÉ PŘÍKLEBY DN 15 S MOŽNOSTI SKRTEKOVÁNÍ  
OV 8 ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN 8

ZU65 ZASUVADLOVÝ UZÁVĚR DN65  
GK25 GULOVÝ KOHŮT DN25  
VK15 VYPŮŠŤACÍ KOHŮT DN15

POZNÁMKA

- MATERIÁL POTRUBNÉHO ROZVODU VYKURPVPANIA - OCELOVÉ BEŽZVOVÉ RÚRY SPÁJANÉ ZVÁŘANÍM
- ALT. POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE IVAR.C - STEEL
- LEŽATÝ ROZVOD JE VEDENÝ POD STROPOM NA OCELI. ZÁVESCOCH S OBJÍMKAMI A GUM. VÝSTELKAMI
- TEPLOTNÝ SPAD PŘE RADIATOROVÉ VYKUROVANE 70/55 °C
- MATERIÁL IZOLÁCIE - IZOLAČNÉ TRUBICE AEROFLEX PE hr. 15 mm, λ=0,040 W/(m.k)
- TEPELNOTÉCHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSA SPLŇAŤ STN 73 0540 - 2.
- NA NAJNÍŽŠIE MESTIA SÚSTAVY OSADÍ VYPŮŠŤACIE VENTILY
- NA KAŽDOM VYKUROVACOM TELESE BUDE OSAZENÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- ZOSTÁVA PŘE MERANIE TEPLA A KVANTITATIVNÚ REGULACIU NIJE SÚČASŤOU PD
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PŘEDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NÁSLEDUJÚCOM KONTROLNÍM, VLASTNOSTÍ A POSTUPOV JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZAKONY, VZN, TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY.
- TECHNICKÁ SPRÁVA, JEJ PRÍLOHY AKO AJ VYJADREŇENIA VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV STAVEBNÉHO KONANIA, TVORBA NEDELITELNÚ SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVOCH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASŤI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DÚŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, A PŘE TO POUŽÍVAŤ, ROZNOŽOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONÁVAŤ IBA S PÍSOBNÝM SÚHLASOM AUTORA.

VONKAJŠIA VÝPOČTOVÁ TEPLOTA,  $\theta_a = -11\text{ °C}$

PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		Ing. Ján ŠABO	
Ing. Rudolf TISOVSKÝ					
INVESTOR		MESTO ZLATÉ MORAVCE, 1. MÁJA 2. 953 01 ZLATÉ MORAVCE		ČÍSLO ZÁKAZNÍK 53/08/2020	
MESTO		UL. ROVNÁNOVA 2012/1, 3. 5. ZLATÉ MORAVCE		DÁTUM 05/2021	
STAVBA		OBNOVA ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB		PRÍRUKA TZB-UK	
MÁZOV		OBNOVA VYKUROVACEJ SÚSTAVY		STRUČNÝ PPSP	
OBŠAH VÝKRESU		PÔDORYS TECHNICKÉHO PODLAŽIA (1.PP)		FORMÁT 5xA4	
				MÉSKA 1:75	
				ČÍSLO VÝKRESU 1	

