

Napät'ová sústava pred radičom CDS: 1+PEN ~230V/50Hz TN-C
Napät'ová sústava za radičom CDS : 1+N+PE ~230V/50Hz TN-S\
Napät'ová sústava návěstidla : 230V AC
Ochrana pred úrazom ele.prudom : Základná ochrana v zmysle STN EN 61 140 a STN 33 2000-4-41:
- čl.411.1 a čl.411.2 samočinné odpojenie napájania vrátane využitia prílohy A a B
Ochrana pri poruche v zmysle STN 33 2000-4-41:
- čl.411.3 samočinným odpojením napájania
Doplňková ochrana v zmysle STN 33 2000-4-41:
- čl.415.2 Doplňková ochrana prúdovým chráničom
- čl.415.2 Doplňkové ochranné pospájanie
Ochrana malým napätím:
- čl.414 Malé napätie SELV (KD)

Ochrana zábranou alebo krytom : IP54
RE.P. : Stojan elektromeru



ZMENA VÝKRESU:

Č. ZMENY	PREDMET ZMENY	ZMENU USKUTOČNIL	PODPIS	DÁTUM ZMENY
1				
2				
3				

D 105

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK 03

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. JOZEF SOTÁK			
VYPRACOVAL	ING. VLACHOVIČ, ING. LANČARIČ			
KONTROLOVAL	ING. MARTIN VILČ			
KÚ, MÚ, OÚ	OKRES MALACKY, K.Ú. MALACKY			
OBJEDNÁVATEL, INVESTOR	MESTO MALACKY, BERNOLÁKOVA 5188/1A, 901 01 MALACKY			
NÁZOV AKCIE: ÚPRAVA KRIŽOVATKY CIEST I/2, II/503 A UL. RADLINSKÉHO, MALACKY NÁZOV OBJEKTU: CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA NÁZOV VÝKRESU: UZEMNENIE STOŽIAROV			DÁTUM	07/2018
			FORMÁT	2xA4
			MIERKA	-
			STUPEŇ	DRS
			ZÁK. ČÍSLO	180018
			Č. SÚPRAVY	Č. VÝKRESU 05

www.fidop.sk