

ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

3+N+PE ~ 50Hz 400V, TN-S

1+N+PE ~ 50Hz 230V, TN-S

Ochranné opatrenia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:2019:

čl. 411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania

čl. 411.2 Požiadavky na základnú ochranu:

čl. A.1 Základná izolácia živých častí

čl. A.2 Zábrany alebo kryty

čl. 411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche:

čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.4 Systém TN


čl. 412 Ochranné opatrenie dvojité alebo zosilnená izolácia

čl. 414 Malé napätie SELV a PELV

POZNÁMKY:

ROZVÁDZAČ BUDE ROZDELENÝ NA SLABOPRÚDOVÚ A SILNOPRÚDOVÚ ČASŤ. V SILNOPRÚDOVEJ ČASŤI BUDÚ UMIESTNENÉ HLAVNÝ VYPÍNAČ, PREPÄŤOVÁ OCHRANA A ISTIACE PRVKY PRE ZÁSUVKY NA DIN LIŠTY 16A/230V. V SLABOPRÚDOVEJ ČASŤI BUDÚ UMIESTNENÉ ZARIADENIA PRE RIADENIE A MONITOROVANIE ILUMINÁCIE - RIADIACI SYSTÉM, 2x SWITCH, MONITOROVACÍ A DOHL'ADOVÝ SYSTÉM.

ČELNÝ POHLAD



ROZMERY SÚ UVEDENÉ V mm 615

rev.0 - 08.04.2021

ŠPECIFIKÁCIA ZÁSUVKOVEJ SKRINE:

PREVEDENIE: OCEĽOVO-PLECHOVÝ, NÁSTENNÝ

SKRIŇA: Triton RBA-15-AD6-CAX-A6, 15U

KRYTIE: IP30

PRÚD: In=20A

VYPRACOVAL:	ING. Š. BÁLINT	KONTROLOVAL:	ING. M. KULAČ	ZODP. PROJEKTANT:	ING. M. KULAČ	 dlb corporation s.r.o. Mierové námestie 5010/15 Senec 903 01 Slovakia info@dlbcorporation.eu tel.: +421 911 213 586
INVESTOR:	Národná Banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 05 Staré Mesto					PROFESIA: ELEKTRO
NÁZOV STAVBY:	MODERNIZÁCIA ILUMINÁCIE BUDOVY NBS					DÁTUM: 11/2020
OBJEKT:	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA - ÚSTREDIE BRATISLAVA					MIERKA: -
MIESTO:	Imricha Karvaša 1, 813 05 Staré Mesto					FORMÁT: 2xA4
NÁZOV VÝKRESU:	ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA ZS.ILUM - SCHÉMA ZAPOJENIA					Č. VÝKRESU: E9.1
STUPEŇ DOK.:	REALIZAČNÝ PROJEKT					

