



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Jana Vašíčková 0949 014 595	Banská Bystrica 30.07.2021
-----------------------	------------	--	-------------------------------

Vec

Odpoveď č. 2 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Dňa 28.07.2021 o 09:32, 10:14, 11:32 a o 13:59 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **Zateplenie opláštenia budovy Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, Jilemnického 1710/48, Blok „C“, Banská Bystrica** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 153/2021 pod značkou 30904 – WYP zo dňa 02.07.2021. Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovnú odpoveď.

Otázka:

Dobrý deň,
žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, koľko kusov svietidiel požaduje oceniť vo výkaze výmer.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje dodávku a ocenenie svietidiel podľa počtov uvedených v priloženej projektovej dokumentácii.

Otázka:

Dobrý deň,
dovoľujem si požiadať verejného obstarávateľa o upresnenie:

1. množstva položiek - konkrétne vo VV Kamery nieje uvedené množstvo na položku Kabel patch RJ45 Cat 5e FTP 0,5 m a položku Odkapotovanie a kapotovanie jestvujúceho žlabového systému.

Poprosím obstarávateľa o doplnenie množstva v položke.

2. VV Kamery - položky:

Príplatok za práce vo výške nad 3,5 m

Prípravné práce pre výškové práce a zlaňovacie práce

Dopravné náklady

Projektová dokumentácia, podľa počtu pripojení

V týchto položkách je uvedené množstvo 0. Máme to chápať, tak, že si sami určíme množstvo MJ?

Odpoveď:

Kábel patch RJ45 Cat 5e FTP 0,5 m – 32 ks. Odkapotovanie a kapotovanie jestvujúceho žlabného systému – neexistuje pôvodný žlabný systém – preto nie je pri položke uvedená metráž. Pri ostatných položkách si uchádzač určí množstvo, počet hod. potrebných k vykonaniu výškových prác na základe vyššie uvedených položiek VV podľa svojho uváženia, rovnako tak dopravné náklady, ktoré sú individuálne.

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu svietidiel uvedených v TS.

Odpoveď:

V zmysle TS a projektovej dokumentácie

A - Svietidlo iluminačné typ LA KUBS 10/45 WH



B - LED reflektor 20W WHITE

C - ST X LED reflektor 20W WHITE SENZOR

Verejný obstarávateľ nedisponuje presnejšou špecifikáciou, považuje ju za dostatočnú pre ocenenie podľa PD.

Otázka:

prosíme o bližšiu špecifikáciu striešky ozn. Z3

Odpoveď:

Strieška ozn. Z3 je špecifikovaná vo výkrese č. A12 Tabuľka zámočníckych výrobkov:

Vchodová strieška z práškovo lakovaného hliníka, vnútro vyplnené PU penou, farba antracit, s integrovaný LED osvetlením, rozmer 2000/900 mm, hmotnosť 38 kg (napr. Guttavordach BS Nemecko), kotvenie do zateplenej fasády pomocou chemických kotiev.

S úctou,

Jana Vašičková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa