

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2
1.01	FOYER I.	39.63
1.02	ÚČEBŇA	20.96
1.03	ÚČEBŇA - BICIE	53.97
1.04	SKLAD	6.30
1.05	RECEPCIA	18.20
1.06	ÚČEBŇA	17.26
1.07	DOM HUDBY-SKUŠOBNÁ	47.46
1.08	PREDSIEN	3.34
1.08a	SPRCHA	2.38
1.08b	TOALETA	1.42
1.08c	TOALETA	1.96
1.08d	PREDSIEN	2.19
1.09a	PREDSIEN	3.34
1.09b	ŠATŇA UPRAŤOVAČKY	6.20
1.09c	SPRCHA	2.02
1.09d	PREDSIEN	1.92
1.09e	WC	1.58
1.09f	VÝLEVKÁ	0.74
1.10	CHODBA	15.76
1.11	SCHODISKO	17.34
1.12	CHODBA	34.84
1.13	ÚČEBŇA KLAVÍR	24.83
1.14	ÚČEBŇA HUSLE	11.70
1.15	ÚČEBŇA SPEV	12.37
1.16	ÚČEBŇA SPEV	12.75
1.17	ÚČEBŇA KLAVÍR	23.62
1.18	ÚČEBŇA KLAVÍR	29.84
1.19	TOALETY ŽENY	3.77
1.20	TOALETY MUŽI	5.57

1.21	FOYER II. -DOM HUDBY	35.70
1.22	ÚČELOVÁ MIESTNOST	19.91
1.23	ÚČELOVÁ MIESTNOST	44.44
1.24	ÚČELOVÁ MIESTNOST	44.33
1.25	CHODBA	23.50
1.26	TOALETY ŽENY	7.68
1.27	TOALETY/MOBIL	2.94
1.28	TOALETY MUŽI	3.25
1.29	VÝTAH	3.23
1.30	SCHODISKO	3.89
1.31a	ÚČEBŇA	11.45
1.31b	ÚČEBŇA KLAVÍR	15.73
1.32	ÚČEBŇA DYCHY	11.55
1.33	CHODBA	21.75
1.34	ÚČEBŇA KLAVÍR	18.18
1.35	ÚČEBŇA KLAVÍR	18.05
1.36	ÚČEBŇA GITARA	17.43
SPOLU		726.27



PÔDORYS 1.NP
NOVÝ STAV m 1: 100

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODLA STN 332000-4-41)	
	NORMÁLNA PREVÁDZKA	PORUCHA
2-24V, DC /IT	KRYTOM,IZOLÁCIOU	MALÝM NAPAŤÍM - PELV
230V, AC /TN-S	KRYTOM,IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPAŤANIA

LEGENDA EPS/ LEGEND FAS

- EPS6 - Požiarna ústredňa Schrack seconet Integral IP B5-SCU-C
- Multisenzorový opticko-dymový a teplotný detektor MTD 533X na strope
- Multisenzorový opticko-dymový a teplotný detektor MTD 533X na podlahe
- Manuálny procesne analógový neautomatický tlačidlový MCP 535X
- BX-IO3 - Vstupno-výstupný modul SCHRACK 3in/1relé
- BX-REL4 - Výstupný modul SCHRACK 4 relé
- BX-IM4 - Vstupný modul SCHRACK 4 vstupy
- Siréna piezoelektrická so svetelným majákom
- Zdroj AC 230V/24V, 5A, DC EN54-4
- LED zobrazovacie paralelné svetlo
- Kruhovité vedenie EPS pre hlásiče káblom SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
- Vedenie EPS pre sirény káblom SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
- Vedenie EPS pre hlásiče káblom SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1

OZNAČENIE POŽIARNYCH HLÁSIČOV

- T 01/ 02 / 03
- Poradové číslo hlásiča v skupine hlásičov
- Poradové číslo skupiny hlásičov
- Poradové číslo okružového vedenia
- Označenie tlačidlového hlásiča

NÁZOV:	DOM HUDBY		INVESTOR:	GIB	IPARÉ:
	Obnova objektu NKP, Panenská č. 11		Hlavné mesto SR Bratislava		
AUTOR:	Ing. arch. Matúš IVANIČ		Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava		
	Ing. arch. Matúš Ivančík autORIZOVANÝ ARCHITAKT		Ing. J.Čapkovič BORIS ČAPKOVÍČ		
OBSAH:	ELEKTRICKÁ POŽIARNÁ SIGNALIZÁCIA		PÓDORYS 1.NP		
	NOVÝ STAV		EPS02		