


















NAPAŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 332000-4-41)
	NORMÁLNA PREVÁDZKA
2-24V, DC /IT	KRYTOM,IZOLÁCIOU
230V, AC /TN-S	KRYTOM,IZOLÁCIOU

LEGENDA EPS/ LEGEND FAS

-  EPS6 – Požiarna ústredňa Schrack seconet Integral IP B5-SCU-C
-  – Multisenzorový opticko-dymový a teplotný detektor MTD 533X na strope
-  – Multisenzorový opticko-dymový a teplotný detektor MTD 533X na podlahe
-  – Manuálny procesne analógový neautomatický tlačidlový MCP 535X
-  – Vstupno-výstupný modul SCHRACK 3in/1relé
-  – Výstupný modul SCHRACK 4 relé
-  – Vstupný modul SCHRACK 4 vstupy
-  – Síréná piezoelektrická so svetelným majákom
-  – Zdroj AC 230V/24V, 5A, DC EN54-4
-  – LED zobrazovacie paralelné svetlo

-  – Kruhové vedenie EPS pre hlásiče káblom SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
-  – vedenie EPS pre sirény káblom SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
-  – vedenie EPS pre hlásiče káblom SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1

OZNAČENIE POŽIARNYCH HLÁSIČOV

-  02 / 03
-  Poradové číslo hlásiča v skupine hlásičov
-  Poradové číslo skupiny hlásičov
-  Označenie tlačidlového hlásiča

LEGENDA MIESTNOSTÍ 3.NP

ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2
3.01	SCHODISKO	12,77
3.02	CHODBA	13,54
3.03	ÚČEBNA DYCHY	13,50
3.04	ÚČEBNA SPEV	13,20
3.05	PRESIEŇ WC	1,89
3.06	TOALETA	3,07
3.07	PRESIEŇ WC	1,89
3.08	TOALETA	2,58
3.09	ÚČEBNA DYCHY	20,55
3.10	POVALA	91,62
3.11	SVETLIK	
3.12	CHODBA	10,50
3.13	PRESIEŇ	2,82
3.13a	TOALETY ŽENY	6,25
3.13b	TOALETY MUŽI	3,19
3.14	ŠATŇA	12,43
3.15	POVALA	7,02
3.16	KONCERTNÁ SÁLA	121,01
3.17	POVALA	174,69
3.18	POVALA	146,88
3.19	CHODBA	7,61
3.20	TOALETY	7,64
3.21	ŠATŇA UMELCOV	6,75
3.22	VÝTAH	
3.23	CHODBA + SCHODISKO	13,93
3.23a	UPRATOVAČKA	6,01
3.24	CHODBA	27,83
3.25	ÚČEBNA HUSLE	17,00
3.26	ÚČEBNA GITARA	17,85
3.27	ÚČEBNA HUSLE	18,03
3.28	ÚČEBNA GITARA	11,71
3.29	POVALA	15,41
3.30	ÚČEBNA SAXOFÓN	15,55
3.31	SVETLIK	4,18
3.32	SVETLIK	3,67
SPOLU		832,57

PÓDORYS 3.NP NOVÝ STAV m 1: 100

NÁZOV:	DOM HUDBY	INVESTOR:	GIB	PÁRE:
	Obnova objektu NKP, Panenská č. 11		Hlavné mesto SR Bratislava	
AUTOR:	Ing. arch. Matúš IVANIČ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. J.Čapkovič	PEČATIA:
	Ing. arch. Matúš Ivančík autORIZOVANÝ ARCHITAKT		Ing. J.Čapkovič	
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA:	Ing. arch. Matúš Ivančík Povraznícka ul. č. 13, 811 07 Bratislava tel: 02 52491221, 0903 411 221 ivancimatus@gmail.com	OBJEKT:	SO 01	ZÁKAZNÍK ČÍSLO:
			D 1.6.	
STUPEŇ:	PROJEKT STAVBY	MIERKA:	1 : 100	ČÍSLO VÝKRESU:
			EPS04	
ELEKTRICKÁ POŽIARNÁ SIGNALIZÁCIA		PÓDORYS 3.NP NOVÝ STAV		