











NAPAŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 332000-4-41)	
	NORMÁLNA PREVÁDZKA	PORUCHA
12V, DC /IT	KRYTOM,IZOLÁCIOU	MALÝM NAPATÍM – PELV
1NPE,AC,50Hz,230V/TN-S	KRYTOM,IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

LEGENDA EPS/ LEGEND FAS

-  EPS6 – Požiarna ústredňa Schrack seconet Integral IP B5-SCU-C
-  – Multisenzorový opticko-dymový a teplotný detektor MTD 533X na strope
-  – opticko-dymový detektor do Exprostredia
-  – Manuálny procesne analógový neautomatický tlačidlový MCP 535X
-  – Vstupno-výstupný modul SCHRACK 3in/1relé
-  – Výstupný modul SCHRACK 4 relé
-  – Vstupný modul SCHRACK 4 vstupy
-  – Siréna piezoelektrická so svetelným majákom
-  – Zdroj AC 230V/24V, 5A, DC EN54-4
-  – LED zobrazovacie paralelné svetlo

VÝKRES SPRACOVATEĽ AKCIA	NÁZOV: DOM HUDBY Obnova objektu NKP, Panenská č. 11 súp. č. 659, parc. č. 3199, Bratislava - Staré Mesto		INVESTOR: GIB Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava		PARÉ:
	AUTOR: Ing. arch. Matúš IVANIČ		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. J.Čapkovič		VYPRACOVAL: Ing. J.Čapkovič Boris Čapkovič
	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA: Ing. arch. Matúš Ivanič autorizovaný architekt Povraznícka ul. č. 13 , 811 07 Bratislava tel: 02 52491221,0903 411 221 ivanicmatu@gmail.com		OBJEKT: SO 01	ZÁKAZKA Č. 35/2017	PEČIATKA:
	ČASŤ: D 1.6.		STUPEŇ: PROJEKT STAVBY	DÁTUM: 12 / 2017	
	OBSAH: Prehľadová schéma zapojenia EPS			FORMÁT: 8 xA4	
				MIERKA: 1 : 100	
				Č.VÝKRESU: EPS05	