

PÔDORYS 1.PP  
NOVÝ STAV M 1: 50



LEGENDA :  
POTRUBIA

- vykurovací okruh radiatorového vykurovania prívodný 80°C - VIEGA PRESTABO
- vykurovací okruh radiatorového vykurovania vratný 65°C - VIEGA PRESTABO
- vykurovací okruh radiatorového vykurovania prívodný 80°C - AUSTROFLEX FWS5000 Ultimo
- vykurovací okruh radiatorového vykurovania vratný 65°C - AUSTROFLEX FWS5000 Ultimo

ZARIADENIA

- 1- jestv. stacionárny kotol - PROTHERM Grizzly s tepelným výkonom 85kW
- 2- jestv. stacionárny kotol - PROTHERM Grizzly s tepelným výkonom 100kW
- 3- navrhovaný združený rozdeľovač / zberač RS Kombi modul M100
- 4- navrhovaná hydraulická výhybka HVDT typ. 2 pre výkon 190 kW

- Č1 - navrhované obehové čerpadlo GRUNDFOS Magna 32-60
- Č2 - navrhované obehové čerpadlo GRUNDFOS Magna 32-60

POZNÁMKA

- PO MONTÁŽI CELÚ SÚSTAVU HYDRAULICKY VYREGULOVAŤ !!
- PRI PRECHODE POTRUBÍ V PODLAHE CEZ MURIVO VLOŽIŤ POTRUBIE DO CHRÁNIČKY !!
- PRIERAZY CEZ NOSNÉ KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ POSÚDIŤ STATIKOM !!

NÁZOV		INVESTOR		GIB	
AKCIA		Hlavné mesto SR Bratislava		Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava	
AUTOR		Ing. arch. Matúš IVANIČ		Ing. Stanislav Švec	
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA		Ing. arch. Matúš Ivančík		Ing. Stanislav Švec	
Povraznícka ul. č. 13, 811 07 Bratislava		D 1.4 VYKUROVANIE		12 / 2017	
tel: 02 52491221, 0903 411 221		PROJEKT STAVBY		15 x A4	
ivancimatus@gmail.com		PÔDORYS 1.PP		1 : 50	
NOVÝ STAV		D1.4-01			