

POSPÁJANIE V TEHNICKEJ MIESTNOSTI





Pohľad na technické kabinety





- VYÍNAČ č.5 POD OMIETKU IP 20
- D - OMS - PLAST B OPAL LED 2300lm/840 1x25W, FIX
- ZÁSUVKA 2x230/16A V SPOLOČNOM RÁMČEKU IP 20 BIELA ,
- KÁBEL H07RN-F 5Gx50 NAPOJENIE TECHNOLÓGIE Z ROZVÁDZAČA HRT
- KÁBEL J-H(St)-H 2x2x0,5/PVC Ø16 KU OVLÁDAČU
- KÁBLOVÝ ŽLAB DROTENÝ 105/100

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41
: čl. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
: čl. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
: čl. 415.1 PRÚDOVÉ CHRÁNIČE

POZNÁMKA:
KÁBLE SÚ ULOŽENÉ NAD PODHLADOM V DROTENOM ŽLABE.
MIMO TEJTO TRASY SÚ ULOŽENÉ POD OMIETKOU RESP.POD OBKLADOM STIEN

LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PODLAHA SOKEL/ LISTA	PLOCHA M2	INTENZITA OSVETLENIA	STROPY
001	STROJOVŇA VZT	ZŠTR. TERACOVÁ DLAŽBA	73,84	EXISTUJÚCE	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MESTRAL
		ZŠTR. KERAM SOKEL			
002	TECHNICKÁ MIESTNOST	PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE	10,83	500 Lx	UMÝVATEĽNÝ NÁTER MESTRAL
		PVC VYKEDNÁ 100 MM NAD PODLAHU			

ZMENA		PREVIED	DŇA	PODPIS
VYPRACOVAL	Ing. Kaleta Gabriel			
KONTROLOVAL	Ing. Klešč Vladimír			
PROJ. SO,PS	Ing. Šuty Juraj			
OBEC	Trenčín			
INVESTOR	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín			
STAVBA	Stavebné úpravy pracoviska angiografie FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín			
OBJ.-PS.	SO 01 – Stavebné úpravy Angia Elektroinštalácia			
OBSAH	Podorys 1.PP			

PEVLUMA s.r.o.
Trieda KVP č.4, 040 23 Košice
Mobil 0905 984 309

POČET A4 6 STUPEŇ P
DÁTUM 12/2020
Č.ZÁK. 02112020.EO
MIERKA 1:100
KÓTOVANÉ V mm
Č.VÝKR. 07