



LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA SKEL. LISTA	PLOCHA M2	STENY	STROPY
001	STROJOVNÁ VZT	ESTIV. TERAZOVIA BLAŽBA	73,84	UMIVATEBNÝ NATER MISTRAL	UMIVATEBNÝ NATER MISTRAL
002	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	ESTIV. KERAM. SOULIK PVC GERPOLAR MIPOLAM ELEGANCE PVC VÝVODNÁ 30 MM MIA PIELAB	10,93	UMIVATEBNÝ NATER MISTRAL	UMIVATEBNÝ NATER MISTRAL

Poznámky:

- ... + - Volný spoj pre štvorhranné potrubie (V.P.)
- ... + - Dĺžková úprava Spiro potrubia
- Potrubie uchýtiť do stien a do stropu po cca 3-4m
- Potrubie a tlmiace vložky vodivo prepojiť, potrubie napájajúce sa cez tlmiace vložky podpíerať
- Kanalizy, závesy a podpory vyhotoviť pri montáži z dodaného profilového materiálu
- Dobudovanie rekuperátora previesť v spodnej časti
- Izolovať proti erozcii izoláciou hr.25 mm pre potrubie nasávania čerstvého a výfuku odpadného vzduchu od jednotky po obvodovú stenu
- Izolovať tepelnou izoláciou (služi aj ako protihluková) privádzne a odvodné potrubie od tlmičov hluku (všetne) po prestup steny strojovne

Projektant:	Ing. Iveta Hlívková	Jozef NANAŠI	
Kreslí:	Ing. Iveta Hlívková	Projekty vzduchotechn.zariadení	
Zodp.proj.:	Ing. Jozef Nanaši	Kukučínova 23, Košice	
Investor:	FAKULTNÁ NEMOCNICA TREŇČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TREŇČÍN		
STAVBA: STAVEBNÉ A INŠTALAČNÉ ÚPRAVY ANGIOGRAFICKÉHO PRACOVISKÁ NA ODEDELNI ARO FN TREŇČÍN, CHIRURGICKÝ PAVILÓN	Počet A4:		
SO: 01-STAV. A INŠTAL. ÚPRAVY PRIESTOROV ODEDELNIA ARO PRE ZARIADENIE RTG ANGIOGRAF. PRACOVISKÁ AZURION PHILIPS	Dátum:		
ČASŤ: VZDUCHOTECHNIKA	Stupeň:		
OBSAH:	Číslo záskazky:		
Pôdorys 1.PP	Mierka:	Číslo výkr.:	
	1:50	VZ-2	