



„záujemcom“

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č.4

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Obec Vítaz
Sídlo organizácie: Vítaz č, 111, 082 38 Vítaz
IČO: 00327981

Názov verejného obstarávania: **„Materská škôlka v obci Vítaz“**

Výzva na predkladanie ponúk vo vestníku: 36750 - WYP, vestník č. 173/2021 zo dňa 28.07.2021

Verejnému obstarávateľovi boli doručené žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov.

V nasledujúcom texte verejný obstarávateľ uvádza vždy otázku záujemcu a k nej odpoveď verejného obstarávateľa:

Otázka č. 4:

„V PD časti Vykurovanie sa nachádza odvod spalín DN 60/100 h=3 m. Doručený výkaz výmer túto položku neobsahuje. Žiadame VO o vysvetlenie kde máme zapracovať cenu za daný odvod spalín.“

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ uvádza, že cenu za odvod spalín je potrebné zapracovať k cene dodávky kotla a montážnej pomôcky, z dôvodov že výrobca kotla odporučí odvedenie spalín a zaústenia do kotla ako súčasť dodávky kotla.