

LEGENDA VZT JEDNOTIEK:

- 2 - nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 300 Exc 4/0R
vzduchový výkon ± max.300m3/h, 150Pa, s ovládačom BML
230V, max 66W / 0,58A, max 6A
- 6 - nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0L
vzduchový výkon ± max.400m3/h, 150Pa, s ovládačom BML
230V, max 98W / 0,7A, max 6A


LEGENDA distribučných prvkov :

- C - taniarový ventil odvodu vzduchu kovový EFF125

POZNÁMKA :

- * potrubie ISO systému CWL je izolačné potrubie - bez následnej izolácie
- * kondenz z VZT jednotiek sa odvedie do kanalizácie cez zápachový uzáver - dodávka ZT



Zodpovedný projektant		Ing. M. Marko	
Projektant		Ing. M. Marko	
Miesto	parc.č. : 6638/1, k.ú. Čadca, okres Čadca		
Investor	Mesto Čadca		
Stavba : RP pre zníženia energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Čadca - Podzávoz			
Názov výkresu		REZ - VZT jednotka č. 2, 6	