


SCHEMATICKÁ SITUÁCIA AD:






±0,000 = 193,00m n. m.

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ A ZVISLÉ VZDIALENOSTI 1 kV KÁBLOVÉHO VEDENIA A INÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ (podľa STN 73 6005)											
DRUH VEDENIA		SILNOPRÚDOVÉ KÁBLE DO			OZNAMOVACIE KÁBLE	PLYNOVODY DO		VODOVODY	TEPLOVODY	KÁBLOVODY	STOKY, KANALIZÁCIE
		1 kV	10 kV	35 kV		0,005 MPa	0,3 MPa				
SILNOPRÚDOVÉ KÁBLE DO 1 kV	VODOROVNÉ VZD. (súbeh) v metroch	0,05	0,15	0,20	0,30 ¹⁾ 0,10 ²⁾	0,40	0,60	0,40	0,30	0,10	0,50
	ZVISLÉ VZD. (križovanie) v metroch	0,05	0,15	0,20	0,30 ¹⁾ 0,10 ⁴⁾	0,10 ³⁾	0,10 ³⁾	0,40 ¹⁾ 0,20 ²⁾	0,30 ⁴⁾	0,30	0,30

Poznámky: 1) ... nechránené 2) ... v kanáli alebo betónových chráničkách 3) ... kábel v chráničke presahujúci plynovod na každú stranu o 1m 4) ... platí pre vodné tepelné vedenia; pri uložení v chráničke sa môže primerane znížiť

LEGENDA EL. ZNAČIEK:

- Silnopráúdová elektrická inštalácia
- Chránička HDPE
- Rozvádzač existujúci
- Rozvádzač navrhovaný
- plynovod
- križovanie s plynom
- Drôt uzemňovací D=10mm vo výške 350 x 800 mm, resp. na stene
- Vodivý spoj medzi vedeniami, prevedený príslušnou svorkou, príp. zvarom s antikoroziou úpravou
- Uzemňovacia dvojdielna tyč dĺžky 2m, priemer 28mm, pozinkovaná oceľ
- Svorka na pripojenie uzemňovacej tyče k vodiču FeZn, 4-skrutková, pozinkovaná oceľ

INVESTOR: Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava		 Vysokoškolské mesto L. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava			
NÁZOV STAVBY: VÝMENA TUKOVÉHO LAPAČA V AD BLOK V NA PREVÁDZKE VENZA					
GENERÁLNY PROJEKTANT: GMA Studio s.r.o. Nejedlého 29 Bratislava 841 02				SPRACOVATEĽ ČASTÍ PO: epMP, s.r.o. Herlianska 1105/96 09303 Vranov nad Topľou	
KORDINÁTOR PROJEKTU: Ing. Miloš Druska		VYPRACOVAL: Ing. Marek Pačúta		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Marek Pačúta	
HLAVNÝ INŽENIER PROJEKTU:					
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DOKUMENTÁCIA STAVBY - PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA					
PROFESIA: ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE				ČÍSLO ŽÁKAZKY: 20077DRS	
ČÍSLO SO: SO 01		NÁZOV STAVENÉHO OBJEKTU: AD BLOK V - VÝMENA TL		DÁTUM: 08/2021	
OBSAH VÝKRESU: PÔDORYS				FORMÁT: 3x A4	
				MERKA: 1:100	
				ČÍSLO VÝKRESU: 01	