


LEGENDA

- SO SVORKA ODKVAPOVÁ
- SK SVORKA KRÍŽOVÁ
- SZ SVORKA SKÚŠOBNÁ
- ZT ZEMNIAČA TYČ
- K125 KRABICA K125
- FeZn 8 VODIČ BLESKOZVODU
- FeZn 30x4 UZEMŇOVACÍ VODIČ
- JP15 ZACHYTÁVACIA TYČ

POZNÁMKA

ZEMNÝ ODPOR UZEMNENIA NESMIE BYŤ VACŠÍ AKO 10 OHM
PRI REALIZÁCII MÔŽU BYŤ VYUŽITÉ JESTVUJÚCE ZVODY
UZEMŇOVACÍ VODIČ JESTVUJÚCI DOPLNENÝ ZEMNIAČAMI TYČAMI

ZODP. PROJEKTANT	ING. DUŠAN ONDŘEJKA ml.		
PROJEKTANT	ING. DUŠAN ONDŘEJKA		
INVESTOR	MĚSTO ZLATÉ MORAVCE		
MÍSTO	ZLATÉ MORAVCE		
STAVBA:	ZNÍŽENÍ ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNICKA 25, ZLATÉ MORAVCE	STUP. PD	PPSP
OBSAH:	BLESKOZVOD	FORMAT	3 A4
		DATUM	07.2021
		ČÍSLO VÝKR.	MIERKA:
E1		1 : 150	