



MESTO TRENČÍN  
MIEROVÉ NÁMESTIE 2  
911 64 TRENČÍN

Záujemcom, ktorým boli poskytnuté  
súťažné podklady a ktorí sú verejnemu  
obstarávateľovi známi

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE / LINKA

TRENČÍN

UP-VO/2018/936/102962/SOK

JUDr. Marta Sokoliková  
032/6504265

28.08.2018

**Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, zmena súťažných podkladov**

Mestu Trenčín bola e-mailom dňa 27. 08. 2018 doručená žiadosť záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov k **nadlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác „Revitalizácia vnútrobloku J. Halašu – Trenčín“**, ktorá bola vyhlásená v Európskom vestníku č. 2018/S 139-316827 zo dňa 21. 07. 2018, pod sp. Zn.: 10265-MSP.

Verejný obstarávateľ poskytuje všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady a ktorí sú verejnemu obstarávateľovi známi toto vysvetlenie:

I.

**Otázka č. 1 záujemcu:**

„V časti B. SÚHRNNÁ TECH. SPRÁVA na str. 1 uvádzate plochu asphaltových plôch komunikácií 304 m<sup>2</sup>. Na str. 3 uvádzate, že v prípade chodníkov pojazdných vozidlami (99 m<sup>2</sup>) sa mení typ a hrúbka obrusnej vrstvy z ACo 8; I na Co 11; II.  
Je 99 m<sup>2</sup> chodníka pojazdného vozidlami zahrnutých v 304 m<sup>2</sup> plôch komunikácií?“

**Odpoveď č. 1 verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ k otázke uvádza, že 99 m<sup>2</sup> chodníka pojazdného vozidlami nie je zahrnuté a vôbec spolu nesúvisí v 304 m<sup>2</sup> plôch komunikácie.

Pre vysvetlenie uvádzame, že 304 m<sup>2</sup> plôch komunikácií sú jestvujúce komunikácie určené na zbúranie – uvedené v SÚHRNNEJ TECHNICKEJ SPRÁVE na str. 1 (1020 m<sup>2</sup> asphaltové plochy; z toho 716 m<sup>2</sup> ihrisko a **304 m<sup>2</sup> komunikácie**), vo VÝKRES č. 03 (1020 m<sup>2</sup> asphaltové plochy; z toho 716 m<sup>2</sup> ihrisko a **304 m<sup>2</sup> komunikácie**) a vo VÝKAZ VÝMER SO 01 - Príprava územia a spevnené plochy - položka 1 a 4.

Ďalej verejný obstarávateľ uvádza, že 99 m<sup>2</sup> chodníka pojazdného vozidlami, sú nové - navrhované spevnené plochy uvedené v SÚHRNNEJ TECHNICKEJ SPRÁVE na str. 2 - SPEVNENÉ PLOCHY NAVRHOVANÉ (99 m<sup>2</sup> pojazdné, asphaltový povrch) vo VÝKRESE č. 05 (99 m<sup>2</sup> spevnené plochy navrhované, pojazdné - tmavoružová farba) a vo VÝKAZ VÝMER SO 01 - Príprava územia a spevnené plochy - položka 22.

**Otázka č. 2 záujemcu:**

„Vo Výkaze Výmer pre SO 01 – Príprava územia a spevnené plochy, pol. č. 22 – Asfaltový chodník uvádzate výmeru 509 m2.

Prosím špecifikujte všetky plochy, ktoré táto výmera zahŕňa.“

**Odpoveď č. 2 verejného obstarávateľa:**

Výmera 509 m2 „asfaltový chodník“ sú spevnené plochy určené na rekonštrukciu, a nezahŕňa iné plochy. Je to uvedené v SÚHRNNEJ TECHNICKEJ SPRÁVE na str. 6 / **509 m2 asfaltový chodník, vo VÝKRESE č.05 tmavosivá farba 536 m2 spevnené plochy** jestvujúca rekonštrukcia a schody rekonštrukcia / z toho **509 m2 je asfaltový chodník** a 26 m2 je nášľapná časť rekonštruovaného schodiska (schodisko je uvedené vo výkaze výmer ako samostatná položka pod č. 23) a vo VÝKAZ VÝMER SO 01 - Príprava územia a spevnené plochy - položka č. 22 **509 m2**.

**Otázka č. 3 záujemcu:**

„V časti B. SÚHRNNÁ TECH. SPRÁVA na str. 3 uvádzate konštrukciu chodníka v skladbe. KONŠTRUKCIA CHODNÍKA (chodníky pre peších):

|                             |             |                |             |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Asfaltový betón jemnozrnný  | ACo 8; I    | STN EN 13108-1 | 40 mm       |
| Asfaltový postrek spojovací | PS, A       | STN 73 6129    | 0,50 kg/m2  |
| Kamenivo spevnené cementom  | CBGM C8/10  | STN 73 6124    | 120 mm      |
| Štrkodrvina fr. 8-32 mm     | ŠD C31,5 Gc | STN 73 6126    | 150 mm      |
| Konštrukcia celkom          |             |                | min. 310 mm |

Avšak vo výkrese c07\_Rezy-spevnené plochy, vsakovací kanál, zeleň uvádzate skladbu chodníka:

- 1 parkový obrubník s rovnou hranou, farba sivá, 100x5x20 cm
- 2 betón C15
- 3 asfaltový betón AC 8 40 mm
- 4 asfaltový betón AC 16 60 mm
- 5 kamenivo 0/32 150 mm
- 6 rastlý terén

Ktorá skladba platí pre konštrukciu chodníka?

**Odpoveď č. 3 verejného obstarávateľa:**

Pre konštrukciu chodníka (chodníky pre peších) je správna skladba uvedená v časti B. SÚHRNNÁ TECH. SPRÁVA na str. 3

KONŠTRUKCIA CHODNÍKA (chodníky pre peších):

|                             |             |                |             |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Asfaltový betón jemnozrnný  | ACo 8; I    | STN EN 13108-1 | 40 mm       |
| Asfaltový postrek spojovací | PS, A       | STN 73 6129    | 0,50 kg/m2  |
| Kamenivo spevnené cementom  | CBGM C8/10  | STN 73 6124    | 120 mm      |
| Štrkodrvina fr. 8-32 mm     | ŠD C31,5 Gc | STN 73 6126    | 150 mm      |
| Konštrukcia celkom          |             |                | min. 310 mm |

Vo Výkaz výmer SO 01 - Príprava územia a spevnené plochy, je potrebné konštrukciu chodníka (chodník pre peších) nacenit' v položke č. 16 v zmysle skladby uvedenej v časti B. SÚHRNNÁ TECH. SPRÁVA na str. 3.

Zároveň sa vo výkrese c07\_Rezy-spevnené plochy, vsakovací kanál, zeleň vypúšťa uvedená skladba chodníka v obrázku SPEVNENÁ PLOCHA A VSAKOVACÍ KANÁL – ČASŤ VTOK a v obrázku SPEVNENÁ PLOCHA A VSAKOVACÍ KANÁL- ČASŤ POCHODZNA MREŽA

- 1 parkový obrubník s rovnou hranou, farba sivá, 100x5x20 cm
- 2 betón C15
- 3 asfaltový betón AC 8                      40 mm
- 4 asfaltový betón AC 16                      60 mm
- 5 kamenivo                      0/32                      150 mm
- 6 rastlý terén

**A nahrádza sa textom:**

- 1 parkový obrubník s rovnou hranou, farba sivá, 100x5x20 cm
- 2 betón C15
- 3 Asfaltový betón jemnozrnný ACo 8; I STN EN 13108-1 40 mm
- 4 Asfaltový postrek spojovací PS,A STN 736129 0,50kg/m<sup>2</sup>  
Kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 STN 73 6124 120 mm
- 5 Štrkodrvina fr. 8-32mm ŠD C31,5 Gc STN 73 6126 150mm
- 6 rastlý terén

**Otázka č. 4 záujemcu:**

„Stačilo by dodať asfaltový betón ACo 8; II namiesto ACo 8; I ktorý ste uviedli v časti B. SÚHRNNÁ TECH. SPRÁVA na str. 3?“

**Odpoveď č. 4 verejného obstarávateľa:**

Treba dodržať skladbu uvedenú v časti B. SÚHRNNÁ TECH. SPRÁVA na str. 3 a dodať asfaltový betón ACo8;I.

**Otázka č. 5 záujemcu:**

„Vo výkaze výmer SO 05 VO, položky č. 4, 8, 9 podľa vyjadrenia dodávateľa nie je možné dodať pretože sa už nevyrábajú. Môžete tieto položky prosím nahradiť inými, resp. presne špecifikovať ich parametre aby sme ich mohli reálne neceniť?“

**Odpoveď č. 5 verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ uvádza, že položky 4,8,9 VÝKAZU VÝMER SO 05 VO je možné nahradiť ekvivalentom, ktorý zodpovedá technickej, materiálovej a dizajnovej špecifikácii uvedenej v projektovej dokumentácii SO.05 Vonkajšie silnoprúdové rozvody / 1. Technická správa str. 3 a 9 -a vo VÝKRESE SO.05 Vonkajšie silnoprúdové rozvody / Situácia.

**Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedenú odpoveď verejného obstarávateľa a zmenu súťažných podkladov.**

MESTO TREŇČÍN

Podpis anonymizovaný

Mgr. Richard Rybníček  
primátor mesta Trenčín