

Vysvetlenie SP č. 3 – na žiadosť č. 3, 4

Obec Kamenica nad Cirochou ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) obdržal prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch v podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska s názvom „**Vodozádržné opatrenia v obci Kamenica nad Cirochou**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 207/2021 pod číslom 42647- WYP zo dňa 08.09.2021 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Po oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie

Žiadosť o vysvetlenie č. 3

Otázka č. 1

V PD chýba bližšia špecifikácia k položke č. 25 Rastliny do mokrade z objektu SO 01.1 Mokrad'

ODPOVEĎ:

- 1. Typha minima – 125 ks**
- 2. Juncus sp. – 125 ks**

Otázka č. 2

Prevádzkové súbory k projektu nie sú predmetom obstarávania?

ODPOVEĎ: **Prevádzkové súbory nie sú predmetom obstarávania**

Žiadosť o vysvetlenie č. 4

Otázka č. 1

Vo výkrese k SO1.1 sa v mokradi uvažuje s výplňou - praný štrk fr. 16 – 32, vo výkaze výmer je však kamenivo ťažené. Platí v tomto prípade Výkaz výmer?

ODPOVEĎ:

Platí kamenivo ťažené ako je vo výkaze, vo výkaze je uvedená fr.16-32 (ako v projekte) takže je to v poriadku.

Otázka č. 2

V objekte SO 01.5 a v objekte 04.1 je Mreža liatinová štvorcová, ktorá nie je nikde bližšie zadefinovaná,. Táto špecifikácia je nedostatočná pre jednoznačné nacenenie položky. Doplní verejný obstarávateľ túto informáciu?

ODPOVEĎ:

Špecifikácia liatinovej mreže – rozmer 1,0x1,0m

Žiadosť o vysvetlenie č. 5

Otázka č. 1

Okraj jazierka tvorí podľa PD riečny štrk. Takéto kamenivo však vo výkaze výmer chýba. Doplní, resp. vysvetlí verejný obstarávateľ túto položku?

ODPOVEĎ:

JE to zahrnuté v položke kamenivo ťažené hrubé fr.16-32

Otázka č. 2

Vo výkaze výmer je Doska obkladová kamenná hrúbka 50 mm, z usadených hornín – z dostupnej PD nie je zrejmé jej využitie.

ODPOVEĎ: **Tvorí dno jazierka (vyrovnávacej nádrže)**

Môže verejný obstarávateľ doplniť jej rozmery?

ODPOVEĎ: **Rozmery nedefinujeme, hrúbka je udaná**

Usadené horniny myslí verejný obstarávateľ vápenec/pieskovec?

ODPOVEĎ: **Andezit**

Otázka č. 3

Na stavbe verejný obstarávateľ uvažuje so zábradlím z eloxovaného hliníka. Nakoľko takéto zábradlie nie je v rámci Slovenska dostupné, bude môcť byť povrchová úprava hliníkového zábradlia zmenená na práškové lakovanie?

ODPOVEĎ: **Áno, môže**

Otázka č. 4

Na stavbe verejný obstarávateľ uvažuje so zábradlím z eloxovaného hliníka. Žiadame o doplnenie rozmerov profilov zábradlia pre relevantné nacenenie ponuky.

ODPOVEĎ:

Trúbkové tenkostenné, priemer trúbky 50 mm

Otázka č. 5

Verejný obstarávateľ uvažuje na stavbe s kruhovou celoperforovanou rúrou, ktorá sa v takýchto tuhostiach vyrába napríklad do tunelových stavieb. Tam je však dôležité, aby drenáž odvádzala vodu a preto rúry nie sú celoperforované ale iba vo výšeci 220° alebo 120° podľa dimenzie. Potrubie sa vyrába len na zákazku s minimálnym množstvom 800 až 1000 m. Navyše takéto rúry majú kruhový tvar a naprojektované kolená sú tunelového tvaru. Opraví verejný obstarávateľ výkaz výmer, aby bol projekt realizovateľný?

ODPOVEĎ:

jedná sa o obyčajné priame drenážne potrubie perforované s kruhovou pevnosťou v rozmedzí DN4,5 - SN6.

Kamenica nad Cirochou, 11.10.2021