

Zakázka číslo : 13/2019

Názov : Detské jasle Komárno - novostavba

Adresa :

Komárno, č.p.: 7046/4, 7051/393

 Trubka : UNIVENTA NOXY  
 Vstupná teplota : 45.0 °C

| Číslo<br>rozdělovača okruhu | Číslo<br>miestnosti | Číslo a názov                         | Dĺžka<br>[m] | Rozteč<br>[mm] | Ost.prívody<br>[m] | Prívody celkom<br>[m] | m<br>[l/min] |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1                           | 1                   | <u>Celkom :</u>                       | 64.2         |                | 0.0                | 0.0                   | 1.6          |
|                             | 101                 | Zádverie, preds., kočikáreň, +103-WC! |              | 100            |                    |                       |              |
| 1                           | 2                   | <u>Celkom :</u>                       | 64.1         |                | 0.0                | 0.0                   | 1.6          |
|                             | 101                 | Zádverie, preds., kočikáreň, +103-WC  |              | 100            |                    |                       |              |
| 1                           | 5                   | <u>Celkom :</u>                       | 85.6         |                | 0.0                | 0.0                   | 1.1          |
|                             | 102                 | Šatňa, chodba                         | 85.6         | 300            |                    |                       |              |
| 1                           | 6                   | <u>Celkom :</u>                       | 61.4         |                | 0.0                | 0.0                   | 1.6          |
|                             | 104                 | Jedáleň                               | 61.4         | 100            |                    |                       |              |
| 1                           | 7                   | <u>Celkom :</u>                       | 61.4         |                | 0.0                | 0.0                   | 1.6          |
|                             | 104                 | Jedáleň                               | 61.4         | 100            |                    |                       |              |
| 2                           | 4                   | <u>Celkom :</u>                       | 62.6         |                | 0.0                | 0.0                   | 1.7          |
|                             | 105                 | Výdaj stravy+106zádverie              | 62.6         | 100            |                    |                       |              |
| 2                           | 3                   | <u>Celkom :</u>                       | 47.3         |                | 0.0                | 0.0                   | 1.1          |
|                             | 108                 | Umyvárka                              | 47.3         | 100            |                    |                       |              |
| 2                           | 1                   | <u>Celkom :</u>                       | 77.4         |                | 0.0                | 0.0                   | 2.3          |
|                             | 110                 | Herňa+109-sklad                       | 77.4         | 300            |                    |                       |              |
| 2                           | 2                   | <u>Celkom :</u>                       | 77.4         |                | 0.0                | 0.0                   | 2.3          |
|                             | 110                 | Herňa+109-sklad                       | 77.4         | 300            |                    |                       |              |
| 1                           | 3                   | <u>Celkom :</u>                       | 74.4         |                | 0.0                | 0.0                   | 2.1          |
|                             | 111                 | Herňa                                 | 74.4         | 300            |                    |                       |              |
| 1                           | 4                   | <u>Celkom :</u>                       | 74.4         |                | 0.0                | 0.0                   | 2.1          |
|                             | 111                 | Herňa                                 | 74.4         | 300            |                    |                       |              |
| 1                           | 8                   | <u>Celkom :</u>                       | 54.1         |                | 0.0                | 0.0                   | 1.2          |
|                             | 112                 | Umyvárka, WC                          | 54.1         | 100            |                    |                       |              |
| 1                           | 9                   | <u>Celkom :</u>                       | 22.0         |                | 0.0                | 0.0                   | 0.8          |
|                             | 113                 | Sklad                                 | 22.0         | 250            |                    |                       |              |
| 3                           | 1                   | <u>Celkom :</u>                       | 63.5         |                | 0.0                | 0.0                   | 1.7          |
|                             | 202                 | Schodisko a galéria+chodba+109+110    |              | 300            |                    |                       |              |
| 3                           | 2                   | <u>Celkom :</u>                       | 63.1         |                | 0.0                | 0.0                   | 1.7          |
|                             | 202                 | Schodisko a galéria+chodba+109+110    |              | 300            |                    |                       |              |
| 3                           | 3                   | <u>Celkom :</u>                       | 35.9         |                | 0.0                | 0.0                   | 1.0          |
|                             | 203                 | Sklad                                 | 35.9         | 200            |                    |                       |              |
| 3                           | 4                   | <u>Celkom :</u>                       | 122.2        |                | 0.0                | 0.0                   | 2.2          |
|                             | 204                 | Kancelária vedúcej                    | 122.2        | 150            |                    |                       |              |
| 3                           | 5                   | <u>Celkom :</u>                       | 37.7         |                | 0.0                | 0.0                   | 1.0          |
|                             | 205                 | Šatňa                                 | 37.7         | 250            |                    |                       |              |

Zakázka číslo : 13/2019

Názov : Detské jasle Komárno - novostavba

Adresa :

Komárno, č.p.: 7046/4, 7051/393

Trubka : UNIVENTA NOXY  
Vstupná teplota : 45.0 °C

| Číslo<br>rozdělovača okruhu | Číslo<br>miestnosti | Číslo a názov         | Dĺžka<br>[m] | Rozteč<br>[mm] | Ost.prívody<br>[m] | Prívody celkom<br>[m] | m<br>[l/min] |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 3                           | 6                   | <u>Celkom :</u>       | 58.6         |                | 0.0                | 0.0                   | 0.4          |
|                             | 206                 | Kúpeľňa               | 58.6         | 100            |                    |                       |              |
| 3                           | 7                   | <u>Celkom :</u>       | 51.6         |                | 0.0                | 0.0                   | 1.0          |
|                             | 207                 | Čajová kuchyňa        | 51.6         | 300            |                    |                       |              |
| 3                           | 8                   | <u>Celkom :</u>       | 68.4         |                | 0.0                | 0.0                   | 1.8          |
|                             | 208                 | Technická miestnosť   | 68.4         | 150            |                    |                       |              |
| 3                           | 9                   | <u>Celkom :</u>       | 68.7         |                | 0.0                | 0.0                   | 2.9          |
|                             | 211                 | Spoločenská miestnosť | 68.7         | 300            |                    |                       |              |
| 3                           | 10                  | <u>Celkom :</u>       | 68.7         |                | 0.0                | 0.0                   | 2.9          |
|                             | 211                 | Spoločenská miestnosť | 68.7         | 300            |                    |                       |              |
| 3                           | 11                  | <u>Celkom :</u>       | 68.7         |                | 0.0                | 0.0                   | 2.9          |
|                             | 211                 | Spoločenská miestnosť | 68.7         | 300            |                    |                       |              |