



MESTO PÚCHOV

Mestský úrad

Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov

všetkým záujemcom

2803/2021

V Púchove, 28.09.2021

VEC:

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Mesto Púchov ako verejný obstarávateľ dňa 23.09.2021 obdržalo elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky vo verejnom obstarávaní zákazky (podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska) „**Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania: 43100 - WYP (Vestník č. 211/2021 - 14.09.2021).

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky obsahovala nasledovnú otázku:

Otázka č.1:

Vo Vzorovom pričnom reze B-B je pri vjazde na pozemok vykreslený bet.obrubník 1000/200/50 do C12/15. Vo VV sa však položky na osadenie a dodávku obrubníka nenachádzajú. Doplňí Verejný obstarávateľ položky súvisiace s osadením a dodávkou obrubníka do VV?

Ďakujeme.

K otázke č. 1.

Verejný obstarávateľ doplní do výkazu výmer nasledovné položky:

- osadenie bet.obrubníka 100/20/5cm v dĺžke 45,0m
- dodávka bet. obrubníka 100/20/5 cm 45,0x1,05 = 47,25m
- betónové lôžko C12/15 – 45,0x0,35x0,25=3,94 m³ .

Verejný obstarávateľ zároveň zverejní takto opravený výkaz výmer.

S pozdravom

Mesto Púchov
JUDr. Katarína Heneková