



Všetkým známým zájemcom

V Bratislave dňa 08.10. 2021

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4**

Identifikácia verejného obstarávateľa

**Verejný obstarávateľ:** Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky  
**Názov zákazky:** **Rekonštrukcia objektov v správe SŠHR SR**  
**Vyhlásené:** vo Vestníku č. 212/2021 zo dňa 16.09.2021 pod číslom 43242 - WYP

Dňa 07.10.2021 a bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov. Týmto Vám predkladáme vysvetlenie :

**Otázka č. 1:**

Chceli by sme verejného obstarávateľa upozorniť, že výkaz výmer pre zákazku č.7 Rekonštrukcia bleskozvodov k. ú. Dubnica nad Váhom neobsahuje položku lano AlFe 70/11-1 pre oddialený bleskozvod.

**Odpoveď č.1:**

Verejným obstarávateľom poskytnutá projektová dokumentácia pre časť zákazky č.7 „Rekonštrukcia bleskozvodov k. ú. Dubnica nad Váhom“ bola vypracovaná v súlade so všetkými v súčasnosti platnými predpismi a normami, čoho súlad bol potvrdený odborným stanoviskom ku konštrukčnej dokumentácií vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Na základe projektovej dokumentácie bol vypracovaný položkovitý výkaz výmer, ktorý verejný obstarávateľ poskytol ako prílohu č. 2 g) súťažných podkladov.

Na základe vyššie uvedeného, verejný obstarávateľ neuvažuje o položke „lano AlFe 70/11-1 pre oddialený bleskozvod“ a trvá na tom, aby uchádzači nacenili výkaz výmer tak, ako bol verejným obstarávateľom predložený.

S pozdravom

Mgr. Silvia Jančová  
za verejného obstarávateľa