



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
závod Humenné  
Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné  
Call centrum: 057/7870 777  
E-mail: zakaznik@vodarne.eu  
www.vodarne.eu

**Bankové spojenie:**

ČSOB, a.s. IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEKOSKBX  
VÚB, a.s. IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX  
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSKBX

GABRIEL

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

<b>Mestský úrad v Snine</b>	
Dátum:	23. 04. 2021
Číslo záznamu:	5705
Číslo spisu:	
Prílohy:	
Vybavuje:	Ing. Turik

**Mesto Snina**  
**Mestský úrad Snina**  
**Oddelenie výstavby, územného plánovania,**  
**životného prostredia a stavebného poriadku**  
**Strojárska 2060/95**  
**069 01 Snina**

Váš list číslo/zo dňa  
Výst.2021/2102-02-CZ  
15.04.201

Náša značka  
29522 2021/O

Vybavuje/telefón  
Ing. Turik/ 057 7870 485  
stefan.turik@vodarne.eu

Humenné  
21.04.2021

Vec:

MŠ Budovateľská na parc.č. 5971/4, 5971/14, 5971/66, 5971/67 k.ú Snina  
zakreslenie podzemných inžinierskych sietí

Dňa 16.04.2021 nám bola doručená žiadosť o zakreslenie inžinierskych sietí v správe a prevádzke našej spoločnosti na parc.č. 5971/4, 5971/14, 5971/66, 5971/67 k.ú. Snina. K žiadosti bola priložená situácia z mapového klienta ZBGIS s vyznačeným záujmovým územím.

Na základe Vašej žiadosti Vám oznamujeme nasledovné:

- V záujmovom území k.ú. Snina sa nachádza rozvodné vodovodné potrubie LT DN 110 a verejná kanalizácia BT DN 300 v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, tak ako je informačne a orientačne zakreslené v priloženej situácii v mierke 1:1000.
- Zakreslenie sietí má výhradne informatívny a orientačný charakter. Toto zakreslenie nenahrádza vytýčenie vodovodného a kanalizačného potrubia pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby alebo výkonu iných činností. Na základe objednávky vytýčime siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo v riešenom území do 7 dní odo dňa vyžiadania (Call centrum, tel. č. 057/7870 777).
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich potrubí (1,5 m od okraja potrubia na každú stranu pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 vrátane a 2,5 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii s priemerom väčším ako DN 500). Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a zhoršili prístup k verejnému vodovodu. Pri križovaniach, či súbahu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (poklapy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty, kanalizačné šachty a pod.) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z.).
- Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite môžu byť vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty (napr. rodinné domy, prevádzkové stavby), ktoré nie sú v správe VVS a.s., o ich vytýčenie požiadať ich majiteľa, resp. správcu.

**Toto stanovisko – zakreslenie je vydané výlučne k existencii podzemných inžinierskych sietí v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti a nenahrádza vyjadrenie k projektovej dokumentácii.**


Zakreslenie podzemných inžinierskych sietí nie je možné použiť pre účely vydania územného, stavebného a kolaudačného povolenia, ohlásenia drobnej stavby, taktiež ho nie je možné použiť k povoleniu odstránenia stavby, k povoleniu terénnych úprav, zemných, stavebných prác a iných sanačných prác.

Naše stanovisko má platnosť jeden rok od vydania a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo spracované.

S pozdravom

v.j. vodárenská  
vodárenská spoločnosť, a.s.  
závod V MENNÉ  
Oslavská 108  
066 01 V MENNÉ

Ing. Kristián Babinec  
riaditeľ závodu

v.z. 

Príloha:

1x situácia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v mierke 1:1000  
úsek VTN/odd. tech. činností /F1.6/5



