

Mestský úrad v Snine	
Dátum:	03. 05. 2021
Číslo zápisu:	4171
Prílohy:	Vybavuje: 00, ÚP, ŽP a SP

Mesto Snina**Oddelenie V, ÚP, ŽP a SP****Strojárska 2060/95****069 01 Snina****Váš list číslo / zo dňa**
Výst.2021/2142-03-Cz
19.4.2021**Naše číslo**
SV/21/04/30-01**Vybavuje/linka**
Ing. V. Minčíč
057/24 24 320**Snina**
30.04.2021**Vec :****„Vnútroblok Komenského“ - žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k existencii sietí k predprojektovej príprave - odpoveď.**

Spoločnosť Teplo GGE s.r.o. vydáva záväzného stanoviska k predprojektovej príprave stavby dažďovej záhrady „Vnútroblok Komenského“.

Vydané pre :

žiadateľ – Mesto Snina

názov stavby – predprojektová príprava vyššie uvedenej stavby

dôvod žiadosti – vydanie záväzného stanoviska

katastrálne územie – Snina

parcelné číslo – C KN 1121/210, 1121/222

Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica ako prevádzkovateľ siete sústavy tepelných zariadení v meste Snina, podľa ustanovení Zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚHLASÍ

s umiestnením vyššie uvedenej stavby
za dodržania nasledujúcich podmienok :

- v záujmovom území stavby **sa nachádzajú PIS** v správe našej spoločnosti
- pred realizáciou akýchkoľvek zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať našu spoločnosť o vytýčenie existujúcich sietí sústavy tepelných zariadení

- stavebník je povinný pred začatím územného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely územného konania na posúdenie našej spoločnosti
- v projektovej dokumentácii pre účely územného konania požadujeme aby stavebník:
 - rešpektoval a zohľadnil existenciu sietí sústavy tepelných zariadení a ich ochranných pásiem v súlade s ustanoveniami podľa §36 Zákona č. 657/2004
 - pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí prislúchajúcich k navrhovanej stavbe dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005
 - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim sietiam sústavy tepelných zariadení

V prílohe prikladáme situáciu sietí sústavy tepelných zariadení, ktorá má výhradne informatívny a orientačný charakter.

Naše stanovisko má platnosť jeden rok od vydania a stráca platnosť pri zmene podmienok na základe ktorých bolo spracované.

Prílohy : situácia sietí sústavy tepelných zariadení

S pozdravom

T E P L O Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
Prevádzka Snina:
Strojárska 445/89A, 069 01 Snina
IČO: 36012424 DIČ: 2020441027

Ing. Minčíč Vladimír
Teplo GGE s.r.o., prevádzka Snina,
riaditeľ

