

Vysvetlenie SP č. 1

Obec Skároš ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) obdržal dňa 05.01.2022 prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch v podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhu s názvom „**Obnova Obecného úradu v Skároši**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 289/2021 pod číslom 58986- WYP zo dňa 17.12.2021 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Po oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie

Otázka č.1:

V statickom posudku je uvedené, že pri realizácii výmeny trámového stropu je potrebné demontovať strešnú krytinu, krov a vyhotoviť nové železobetónové vence, na ktoré sa uloží nový trámový strop. Následne sa vyhotoví nový krov s novou strešnou krytinou. Vo výkaze výmer chýbajú položky ako napr. : demontáž strešnej krytiny, demontáž krovu, debnenie vencov, vyhotovenie nových vencov, vyhotovenie nového krovu, dodanie a montáž novej strešnej krytiny a pod.

Žiadam Vás preto o zosúladenie Výkazu výmer s projektovou dokumentáciou. Prípadne ak sa demontáž krovu a strešnej krytiny nemá realizovať, žiadam Vás o uvedenie postupu ako sa má vymeniť drevený trámový strop, nakoľko podľa nášho názoru to bez demontáže strechy nie je možné.

ODPOVEĎ:

Projekt „OBNOVA OBEČNÉHO ÚRADU V SKÁROŠI“ rieši budovu, ktorá sa nachádza na parcele C KN 205, k.ú. Skároš. Budova sa skladá z dvoch častí – časť OBEČNÝ ÚRAD – časť KULTÚRNY DOM. V uvedenom projekte sa rieši obnova obecného úradu. V prípade schválenia ŽoNFP bude spracovaný projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu, / druhá časť budovy/, ktorý bude zahrňovať aj kompletnú rekonštrukciu strechy na uvedenej budove. Položky ako demontáž strešnej krytiny, krovu, zhotovenie železobetónového venca, na ktorý sa uloží nový trámový strop bude súčasťou projektu rekonštrukcie kultúrneho domu.

JUDr. Ľubomír Vranka, starosta obce