Typ: Agregat skraplający
Model: MDV-V260W/DRN1
Producent: MDV
Nominalna wydajność chłodnicza: 26,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 28,5 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 8,13 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 7,22 kW
Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 60 dB(A)
Masa: 147,0 kg
Wymiary : 1120/400/1558mm
Zakres temp. dla chł.: -15~+48°C
Zakres temp. dla grz.: -15~+27°C

Agregat skraplający obw. 6.1
Model: MDV-V260W/DRN1

Poza zakresem opracowania

Jednostka klim. wewn. obw. 6.6

Przepływowy ogrz. wody obw. 4.10

Przepływowy ogrz. wody obw. 4.9

Przepływowy ogrz. wody obw. 1.9

TR-4

SPA

Kurtyna pow. obw. 1.4

Szafka Wył. P.Poż.

TR-1

Istniejąca szafka kablowa zasilająca budynek wł. Tauron Dystrybucja S.A.

Zestawienie pomieszczeń wg PN-ISO 9836:1997				
Ozn. rys.	Rodzaj pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa (H≥1,90m) [m²]	Pow. pom. (H<1,90m) [m²]
1/1	Komunikacja I	płytki cer.	3,12	-
1/2	Komunikacja II	płytki cer.	31,44	-
1/3	Pom. biurowe I	płytki cer.	14,88	-
1/4	Pom. biurowe II	wykładzina pcv	9,09	-
1/5	Pom. socjalne I	wykładzina pcv	3,61	-
1/6	Pom. biurowe III	wykładzina pcv	14,83	-
1/7	Pom. obsługi klienta	płytki cer.	27,30	-
1/8	Toaleta	płytki cer.	4,28	-
1/9	Pom. biurowe V	płytki cer.	24,04	-
1/10	Sala narad	płytki cer.	12,67	-
1/11	Biuro USC	płytki cer.	23,85	-
1/12	Komunikacja III	płytki cer.	15,45	-
1/13	Sala ślubów	płytki cer.	64,42	-
1/14	Sala bankietowa	płytki cer.	23,71	-
1/15	Pom. socjalne II	wykładzina pcv	2,63	-
1/16	Archiwum USC	wykładzina pcv	10,11	-
1/17	Komunikacja IV	lastryko	4,34	-
1/18	Pom. gosp. I	wykładzina pcv	3,03	-
1/19	Pom. gosp. II	wykładzina pcv	6,00	-
1/20	Pom. gosp. III	posadzka bet.	28,63	-
1/21	Pom. gosp. IV	posadzka bet.	26,56	-
1/22	Kotłownia gaz.	posadzka bet.	17,28	-
Suma powierzchni użytkowej:			371,27 m²	-

Symbole elektryczne:

- Gniazdo jedno/trójfazowe ze stykiem ochr. i wyłącznikiem 0-1/ przełącznikiem L-0-P IP44
- Gniazdo jednofazowe ze stykiem ochronnym (szczelne IP 44);
- Łącznik jednobiegunowy (szczelny IP 44);
- Łącznik jednobiegunowy podswietlany (szczelny IP 44);
- Łącznik świecznikowy (szczelny IP 44);
- Łącznik jednobiegunowy monostabilny (szczelny IP 44);
- Łącznik schodowy (szczelny IP 44);
- Łącznik krzyżowy (szczelny IP 44);
- Przycisk wyzwalający wył. P.Poż. budynku
- A — Przycisk wyzw. wył. P.Poż. obw. agregatu
- K — Przycisk wyzw. wył. głównego inst. el. kotłowni

Oznaczenie szaf i tablic rozdzielczych:

SW-P.Poż.	Szafka wyłącznika p.poż. budynku;
SPA	Szafka podłaczenia agregatu;
RG	Rozdzielnia Główna (obw. nr 0.__);
TR-1	Tablica Rozdzielcza - parter budynku (obw. nr 1.__);
TR-2	Tablica Rozdzielcza - piętro budynku (obw. nr 2.__);
TR-3	Tablica Rozdzielcza - poddasze budynku (obw. nr 3.__);
TR-4	Tablica Rozdzielcza - parter budynku (obw. nr 4.__);
TR-K	Tablica Rozdzielcza obwodów instalacji el. kotłowni (obw. nr 5.__);
TR-Klim.	Tablica Rozdzielcza obwodów instyalacji klimatyzacji (obw. nr 6.__);
TR-Komp	Istniejąca Tablica Rozdzielcza obwodów sieci komputerowej.

Tytuł rysunku:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PARTER BUDYNKU GŁÓWNEGO.

Tytuł projektu: *PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z PROJEKTAMI INSTALACJI ORAZ PRZEBUDOWĄ STREFY WEJŚCIA Z POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;*

Adres obiektu budowlanego: *dz. nr 610/31, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska;*

Inwestor: *URZĄD MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska;*

Projektant:
mgr inż. Andrzej Kulbaka
nr upr. 27/02

Sprawdzający:
inż. Franciszek Kostka
nr upr. 458/81

Rys. nr: E-03

Branża: elektryczna

Stadium: P.B.W

Skala: 1:75

Data: marzec 2020

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHIDOM
Bernard Łopacz
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz