


Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230/400 V/TN-C-S
Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41
čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania
čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chrániče
čl. 415.2: Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

- Legenda :
- A Svetidlo PANEL 600 UGR<19 36 W 3000 K + mont. rám na povrch (Ledvance)
 - B Svetidlo prisadené SURFACE-C LED 400 24W 3000K, IP44 (Ledvance)
 - C Svetidlo DP 1500 26W 840 IP65 GY (Ledvance)
 - D Svetidlo prisadené SURFACE-C LED 250 13W 3000K, IP44 (Ledvance)

- Poznámky :
- Svetidlá v jednotlivých priestoroch budú napojené na existujúce obvody. Káble budú v prípade potreby predĺžené pomocou káblovej spojky a rovnakého kábla. Nové káble budú uložené pod omietkou.
 - V prípade vyššieho počtu nových svetidiel oproti pôvodným budú tieto svetidlá navzájom prepojené rovnakým typom kábla, ktorý bude uložený pod omietkou.
 - Nové svetidlá boli navrhnuté, tak aby intenzita osvetlenia vyhovovala platným normám.
 - Ovládanie svetidiel bude riešené exist. spínačmi
 - Exist. vývody svetidiel, ktoré nebudú využité na montáž nových svetidiel sa ukončia v povrch. krabici
 - Núdzové osvetlenie nie je predmetom tohto projektu
 - Uvedené el. zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom

LEGENDA MIESTNOSTÍ			
ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	Em (lx)
2.01	CHODBA	15,80	100
2.02	CHODBA	5,50	100
2.03	WC	1,20	200
2.04	KÚPEĽŇA	2,80	200
2.05	KANCELÁRIA	11,85	500
2.06	KANCELÁRIA	14,00	500
2.07	KUCHYNKA	6,70	200
2.08	CHODBA	25,90	100
2.09	WC ŽENY	1,80	200
2.10	WC MUŽI	4,60	200
2.11	KANCELÁRIA	16,20	500
2.12	KANCELÁRIA	11,45	500
2.13	KANCELÁRIA	11,65	500
2.14	KANCELÁRIA	11,85	500
2.15	KANCELÁRIA	16,60	500
2.16	KANCELÁRIA	16,00	500
2.17	ARCHÍV	11,80	300
2.18	KANCELÁRIA	90,44	500
2.19	ARCHÍV	10,90	300
2.20	ARCHÍV	14,65	300
2.21	OSVETĽOVACIA MIESTNOSŤ	7,85	300
2.22	ZASADAČKA	46,60	300
2.23	CHODBA	4,45	100
2.24	SKLAD	3,00	100
2.25	CHODBA	4,00	100
2.26	PREDSEŇ	2,95	100
2.27	SKLAD	4,00	100
2.28	CHODBA	28,00	100
2.29	CHODBA	23,90	100
2.30	GALÉRIA	119,70	300

<div><div></div><div>PRO-ING RUŽOMBEROK</div><div>PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA</div></div>			
HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ : RP
Ing. Ján Potoma	Ing. Ján Božek	Ing. Ján Božek	DÁTUM : 08. 2021
			FORMÁT : 6 A4
MIESTO STAVBY: Obec Rabča			MIERKA : 1:100
INVESTOR :	Obec Rabča	ZÁK. č. : 133421	
STAVBA :	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU		
OBJEKT :	OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU, RABČA		
OBSAH :	Umelé osvetlenie – 2.NP		Č.VÝK.: 3