

Všetkým známým záujemcom

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
KR-NZ-0420-21

Vybavuje / linka

Bratislava
21.10.2021

Vec: Odpoveď na otázky záujemcov

Spoločnosť **SPP - distribúcia, a.s.**, so sídlom: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 (ďalej len „*Obstarávateľ*“), vo vzťahu k vyhlásenému verejnému obstarávaniu na zákazku:

Názov: **Výmena systému SCADA,**
Číslo spisu VO: KR-NZ-0420-21,
Číslo z vestníka VO: 236/2021 pod č. 47791 - MRS,
Číslo z vestníka EU: 2021/S 203-531606
(ďalej len „*Zákazka*“)

obdržala v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*ZVO*“) od záujemcu požiadavku na vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti:

Otázka č. 1:

CPU požadovaný v technickej špecifikácii je staršej generácie Intel CascadeLake, aktuálne sú už dostupne novšie systémy s Procesorom Intel Icelake, ktoré poskytujú množstvo benefitov.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať riešenie postavené na novšej generácii procesorov, ktorý má rovnaký počet corov, ale nižšiu frekvenciu - 3.0 GHz, ale celkový výkon je o 9 % vyšší ako predošlá generácia, navyše nová platforma prináša veľa iných benefitov ako PClegén 4 a rýchlosť pamäti na úrovni 3200 MHz.

Odpoveď č. 1:

Obstarávateľ bude akceptovať návrh riešenia SCADA systému, ktoré bude postavené na navrhovanej generácii procesorov.

Pre úplnosť je nutné dodať, že **spomínané CPU nie sú predmetom plnenia tohto verejného obstarávania**, čo vyplýva aj zo znenia bodu 4.3 prílohy č. 5 Súťažných podkladov – Technická špecifikácia, ktorej príslušná časť znie:

„Obstarávateľovi následne po realizácii tohto verejného obstarávania (nového SCADA systému) vznikne potreba rozšíriť existujúci interný cloud, ktorá bude predmetom osobitného obstarávacieho procesu. Špecifikácia predpokladanej konfigurácie a parametrov tohto rozšírenia existujúceho cloudu SPP-D je uvedená v prílohe A.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Dodávateľ navrhne nový SCADA systém tak, aby z hľadiska zabezpečenia jeho funkcionality vyhovoval predpokladanej konfigurácii a parametrom rozšírenia existujúceho cloudu SPP-D, ktoré sú uvedené v prílohe A. Tým nie je vylúčená možnosť úpravy požiadaviek na HW a SW predpokladaných na rozšírenia interného cloudu SPP-D v zmysle návrhov a pripomienok dodávateľa (napr. iný vyžadovaný HW, potreba navýšenia kapacity diskového priestoru alebo iné licencie než sú uvedené v prílohe A), pričom rokovania o takýchto úpravách budú možné predovšetkým v rámci Technického predkola realizovaného verejného obstarávania.

Spomínané CPU teda budú predmetom osobitného procesu obstarávania, pričom obstarávateľ pri nastavení podmienok tohto v budúcnosti uvažovaného obstarávania bude prihliadať na všetky dostupné informácie a prípadné pripomienky záujemcov alebo uchádzačov (vrátane vyššie uvedenej) tak, aby tieto podmienky budúcej súťaže nastavil technicky správne a zároveň tak, aby zohľadňovali jeho potreby a potreby nového SCADA systému, ktorý bude napokon v rámci Zakázky realizovaný.

Obstarávateľ ďalej dáva do pozornosti aj ustanovenie odseku 8.1 Súťažných podkladov, v zmysle ktorého bude **realizovať technické predkolo so záujemcami, ktorí v stanovenej lehote podali žiadosť o účasť**, a to za účelom prípadného **vysvetlenia alebo doplnenia technickej špecifikácie predmetu Zakázky a výsledkom ktorého bude prípadná úprava a/alebo spresnenie technickej špecifikácie predmetu Zakázky**.

S úctou,