

Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky: **Kontroly, opravy a servis elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)**

1. Opis predmetu obstarávania:

1.1 Predmetom zákazky je:

1.1.1 zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky Elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“):

- ročnej kontroly
- štvrtročnej kontroly
- a mesačnej kontroly EPS

v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly a v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

1.1.2 odstraňovanie nedostatkov a chýb zistených počas pravidelných kontrol, nahlásených technických porúch, dodávky náhradných dielov a materiálov súvisiacich s odstraňovaním porúch

1.1.3 servisné práce súvisiace s technickou a softvérovou úpravou zariadenia EPS pri rekonštrukčných prácach v priestoroch, kde je EPS inštalovaná

1.1.4 dodávka náhradných dielov súvisiacich s plnením bodov 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3 tejto Špecifikácie

1.1.5 ekologická likvidácia demontovaných alebo vymenených komponentov EPS aj obalov pri prácach súvisiacich s plnením bodov 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3 tejto Špecifikácie.

1.1.6 Uvádzané názvy „kontrola“ a „odborná prehliadka a skúška“ zariadenia sú ekvivalentné, pretože v zmysle Vyhlášky 726/2002 Z. z. sa na EPS vykonáva ročná, štvrtročná a mesačná kontrola, a v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z. odborná prehliadka a skúška zariadenia.

1.2 Zákazka je rozdelená na 4 časti.

Časti rozdeleného predmetu zákazky:

Časť 1 **Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici Ružinov**

Časť 2 **Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda**

Časť 3 **Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici akad. L. Déjera**

Časť 4 **Kontroly, opravy a servis EPS v ŠGN Podunajské Biskupice**

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, viac alebo všetky časti rozdeleného predmetu zákazky.

1.2.1 Časť 1 **Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici Ružinov**

Zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky EPS (ročnej kontroly), štvrtročnej a mesačnej kontroly EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

Technické parametre EPS:

- SCHRACK Seconect Integral SK
- 2 ks ústredňa EPS BMZ Integral SK
- 1 ks ovládací panel ICP – interný + tlačiareň
- 27 ks tepelný hlásič
- 1 123 ks opticko-dymový hlásič

- 15 ks EX hlásiče
- 114 ks tlačidlový hlásič

1.2.2 Časť 2 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda

Zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky EPS (ročnej kontroly), štvrťročnej a mesačnej kontroly EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

Technické parametre EPS:

- EPS Lites MHU103
- ústredne: 9 ks + 1 hlavná
- EPS Lites MHU 115 A-128 s integrovanou multiadresnou jednotkou MHY-416 K24
- ústredne: 1 ks + 2 ks EN54 napájací zdroj + tablo obsluhy
- 367 ks automatické hlásiče
- 194 ks tlačidlové hlásiče
- 196 ks paralelná signalizácia stavu automatického hlásiča

1.2.3 Časť 3 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici akad. L. Déreera

Zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky EPS (ročnej kontroly), štvrťročnej a mesačnej kontroly EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

Technické parametre EPS:

- magnetická rezonancia - EPS SIEMENS, CERBERUS
- 1 ks ústredňa FC10
- 21 ks automatický hlásič DO1101A
- 2 ks tlačidlový hlásič

1.2.4 Časť 4 Kontroly, opravy a servis EPS v ŠGN Podunajské Biskupice

Zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky EPS (ročnej kontroly) a štvrťročnej kontroly EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

Technické parametre EPS:

- Pavilón F a Pavilón D
- EPS ESSER 8000C
- 1 ks ESSER 8000C (ústredňa EPS)
- 2 ks BIG Bat (akumulátor 12V, 12,0 Ah)
- 23 ks ESSER PAM 2D (automatický opticko-dymový hlásič)
- 7 ks ESSER PAM (manuálny tlačidlový hlásič)

2. Druhy kontroly a ich počet:

2.1 Ročné, štvrťročné a mesačné termíny prehliadok EPS a ich rozsah sú stanovené Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly a v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Druh kontroly	Požadovaný počet kontrol na 24 mesiacov			
	1. ČASŤ: NEMOCNICA RUŽINOV	2. ČASŤ: NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA	3. ČASŤ: NEMOCNICA AKAD. L. DÉRERA	4. ČASŤ: ŠGN PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Ročná kontrola EPS	2	2	2	2
Štvrťročná kontrola EPS vrátane mesačnej kontroly	6	6	6	6
Mesačná kontrola EPS	16	16	16	0
POČET KONTROL SPOLU:	24	24	24	8

3. Opravy a servis

- 3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa odstraňovať nedostatky a závady zariadenia EPS, ktoré zistí pri ročnej, štvrťročnej a prípadnej mesačnej kontrole. Predmetné činnosti vykonáva poskytovateľ na základe písomnej objednávky vystavenej objednávateľom, v termíne vykonania opravy najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky.
- 3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať servis zariadenia EPS, súvisiaci s technickou a softvérovou úpravou zariadenia EPS na základe písomnej objednávky vystavenej objednávateľom, v termíne vykonania servisu najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky.
- 3.3. Maximálny plánovaný počet hodín opráv a servisu za celé 24-mesačné obdobie trvania Rámcovej dohody je stanovený na základe skutočne vykonaných opráv v rokoch 2018 a 2019:

Položka	Maximálny plánovaný počet hodín na 24 mesiacov (nemusi byť vyčerpaný)			
	1. ČASŤ: NEMOCNICA RUŽINOV	2. ČASŤ: NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA	3. ČASŤ: NEMOCNICA AKAD. L. DÉRERA (KRAMÁRE)	4. ČASŤ: ŠGN PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Požadovaný počet hodín súvisiacich s opravou EPS	175	60	16	20
Požadovaný počet hodín súvisiacich so servisom EPS	140	80	16	24
Celkový maximálny požadovaný počet hodín súvisiacich s opravou aj so servisom EPS	315	140	32	44

- 3.4 Bod 3.3 stanovuje maximálny počet hodín servisu a opráv v zmluvnom období. V Prílohe č. 8 Súťažných podkladov KALKULÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY je pri každej jej časti uvedený odhad druhov a počtu náhradných dielov, ktorých zloženie a predpokladané množstvo na 24 mesiacov bolo určené na základe skutočných potrieb v rokoch 2018 a 2019. Použité môžu byť aj také náhradné diely, ktoré v kalkulácii príslušnej časti zákazky nie sú uvedené.

4. Osobitné požiadavky obstarávateľa na plnenie:

- 4.1 Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie služieb, ktoré sú predmetom zákazky, minimálne v uvedenej špecifikácii, vrátane dopravy, vyloženia tovaru a materiálu na miesto určenia, kontrol a montáže. Ak sa v opise predmetu zákazky a v špecifikácii požadovaného tovaru či systému nachádzajú technické požiadavky, určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu alebo spôsob výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentný tovar v rovnakej alebo vyššej kvalite, ktorý pri dodržaní minimálnych technických požiadaviek verejného obstarávateľa bude slúžiť rovnakému účelu, bude schválený výrobcom príslušného zariadenia a bude plne začleniteľný do existujúceho systému a 100%-ne funkčný v ňom.