

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia na dostawy włazów kanałowych.

Znak sprawy TZ.261.19.2017

Informacja nr 1 do TZ.261.19.2017

Zamawiający- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, informuje że do postępowania wpłynęły zapytania, których treść wraz z odpowiedziami niniejszym przekazuje:

Pytanie 1

„ Proszę sprecyzować warunek z rozdz. II, punkt 1 podpunkt h z SIWZ: Powierzchnia kontaktu z pokrywą min 35mm na stronę. Jeśli chodzi o szerokość kontaktu pokrywy z ramą w przekroju włazu proszę o informację czy ma to być wartość liczona tylko z jednej strony przekroju, czy też suma obu szerokości kontaktu pokrywy i ramy widoczna w przekroju włazu.

Odpowiedź

Wskazywana wartość 35mm w aspekcie powierzchni kontaktu z pokrywą, odnosi się do jednej strony przekroju.

Pytanie 2


W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu prosimy o doprecyzowanie punktu w SIWZ w rozdziale II Przedmiot zamówienia punkt d - wysokość włazu.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis w rozdziale II punkt 1 d SIWZ i otrzymuje on brzmienie „korpus żeliwny okrągły o wysokości minimum 140 mm oraz wolnym prześwitem min. 600 mm.”

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wykonawców składających oferty w postępowaniu.

Z upoważnienia Zarządu
Kierownik Działu Zaopatrzenia
i Gospodarki Materialowej


mgr inż. Tadeusz Koch