



Váš list číslo/zo dňa: 170865/2021/07.04.2021  
Naše číslo: 5698/2021/5100307668  
Vybavuje: Ján Mišovčík  
E-mail: misovcik\_jan@vsdas.sk  
Miesto/Dátum: MI/07.04.2021

**Obecný Úrad Borša**  
**Ružová 188/2**  
**076 32 Borša**

**Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k žiadosti o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia existujúceho odberného zariadenia**

Názov stavby: Mrk - 24ZVS0000019707T  
Odberné miesto (obec, ulica, č. domu, č. parcely): Borša 076 32, Staničná 157,

**Požadované hodnoty zo žiadosti**

MRK: Požadovaná : 35 kW

Bez elektrického vykurovania

**Odsúhlasené hodnoty pripojenia do distribučnej siete**

	Existujúci	Odsúhlasený
Povolené istenie elektrickej prípojky	A	80 A
Ampérická hodnota ističa	40 A	50 A
Spôsob merania spotreby elektriny	priame - NN	priame - NN
Typ prípojky	trojfázová	trojfázová

**Hlavný istič pred elektromerom do prúdovej hodnoty 100A musí mať vypínaciu charakteristiku typu "B".**

**Napájacia trafostanica** : TS1124-0001 TR1 Borša ŽEL.STANICA

**Číslo NN vývodu** : 00001124-S-J-ST-00001-N1-002

**EIC** : 24ZVS0000019707T

So zvýšením MRK súhlasíme po splnení nasledovných podmienok:

1. Bod pripojenia odberu elektriny ostáva pôvodný.
2. Žiadame dodržať hodnoty max. schválených istení.
3. Meranie elektriny vo všetkých odberných miestach na vymedzenom území VSD, a.s. musí byť zásadne riešené v súlade s požiadavkami VSD, a.s. uvedenými v dokumente „Podmienky merania elektriny“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk).
4. Hlavný istič pred elektromerom je istiace zariadenie odberateľa, ktoré svojou funkciou obmedzuje výšku maximálneho odoberaného elektrického výkonu (maximálne rezervovaná kapacita) v odbernom mieste. Hlavný istič musí mať rovnaký počet pólov ako elektromer. Kryt hlavného ističa musí byť plombovateľný a v prevádzke zaplombovaný.
5. Náklady na zriadenie a montáž hlavného ističa pred elektromerom znáša žiadateľ.
6. Pred výmenou hlavného ističa je z Vašej strany potrebné vyžiadať si súhlas spoločnosti VSD, a.s., na porušenie platnej prevádzkovej plomby 3 pracovné dni pred začatím prác a to prostredníctvom nášho eshopu na [www.vsdeshop.sk](http://www.vsdeshop.sk), kde zároveň uhradíte poplatok za obnovenie prevádzkovej plomby pre vaše odberné miesto. Obnovenie prevádzkovej plomby je vždy spoplatňované v zmysle platného cenníka služieb VSD, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk).

**Kontakty**

**Zákaznícka linka VSD:** 0850 123 312 • [info@vsds.sk](mailto:info@vsds.sk) • [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) • **Poruchová linka VSD:** 0800 123 332

**Adresa pre písomný kontakt:** Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997  
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA



VSD, a.s. si Vám dovoľuje ponúknuť službu výmeny hlavného ističa. Objednaním služby rovnako tak prostredníctvom nášho eshopu získate odbornú výmenu hlavného ističa, dodavku samotného ističa vrátane revíznej správy a obnovenie prevádzkovej plomby. Pri objednaní služby Výmena hlavného ističa, už nie je potrebné žiadať o porušenie prevádzkovej plomby a uhrádzať poplatok za jej obnovenie.

7. Pred pripojením nového odberného miesta, alebo pri úprave hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu  $P_s$ ) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred kontrolou odberného miesta (obnovou montážnickej značky (plomby)) - v opačnom prípade dochádza k neoprávnenému odberu elektriny.

Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.

8. Uzavretie Zmluvy o pripojení s VSD, a.s. môže pre vlastníka pripájaného odberného elektrického zariadenia sprostredkovať vybraný dodávateľ, alebo vlastník pripájaného zariadenia môže uzatvoriť Zmluvu o pripojení so spoločnosťou VSD, a.s. osobne na regionálnom Klientskom centre (KC).

9. K uzatvoreniu Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy NN je potrebné zo strany žiadateľa predložiť:

- platné vyjadrenie PDS - tento list
- platnú správu o odbornej prehliadke a skúške riešeného odberného elektrického zariadenia vrátane elektromerového rozvádzača po výmene ističa
- doklad o vlastníckom vzťahu k pripájanému zariadeniu - napríklad list vlastníctva nie starší ako 30 kalendárnych dní (je akceptovaný výpis z [www.katasterportal.sk](http://www.katasterportal.sk)). Doklady slúžiace na preukázanie vlastníckeho vzťahu sú upravené v Prevádzkovom poriadku spoločnosti VSD, a.s., ktorý je zverejnený na našom webovom sídle [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk)

10. Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená podľa výšky amperickej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý určuje pevné ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN je zverejnený na našom webovom sídle [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) alebo na ktoromkoľvek KC.

11. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

**Vyjadrenie platí 6 mesiacov, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané.**

S pozdravom

Ľudovít Džubák  
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN a NN

Ján Mišovčík  
technik VN a NN - rozvoj distribučnej sústavy

#### Kontakty

**Zákaznícka linka VSD:** 0850 123 312 • [info@vsds.sk](mailto:info@vsds.sk) • [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) • **Poruchová linka VSD:** 0800 123 332

**Adresa pre písomný kontakt:** Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997  
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA