


- 0.10 -
Servisná miestnosť pod WC
23.8 m <sup>2</sup>   48.6 m <sup>3</sup>



- 0.02 -
WC s predsieňou
2.8 m <sup>2</sup>   5.8 m <sup>3</sup>
20 °C   131 W

- 0.01 -
Chodba
11.3 m <sup>2</sup>   23.1 m <sup>3</sup>
18 °C   448 W

- 0.08 -
Schodisko a podlumi
2.1 m <sup>2</sup>   4.4 m <sup>3</sup>

### LEGENDA ZNAČENIA

- PRÍVODNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE, MATERIÁL : UHLÍKOVÁ OCEĽ
- VRÁTNE VYKUROVACIE POTRUBIE, MATERIÁL : UHLÍKOVÁ OCEĽ
- OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA, T.S. 60/45 °C,
- REDUKCIA NA PRÍVODNOM / VRÁTNOM VYKUROVACOM POTRUBÍ
- DN POTRUBIA
- MIESTO VEDENIA POTRUBIA

**KORAD 21VKP 05/08** RÚRKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORALUX LINEAR MAX

VÝŠKA/DĹŽKA TELESÁ (M)

TYP TELESÁ

**KORALUX L.M. 1495/750** RÚRKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORALUX LINEAR MAX

DĹŽKA TELESÁ (M)

VÝŠKA TELESÁ (M)


TYP TELESÁ


### LEGENDA POPISOVÉHO POĽA


- ČÍSLO MIESTNOSTI
- ÚČEL MIESTNOSTI
- OBJEM MIESTNOSTI
- TEPELNÁ STRATA MIESTNOSTI
- PLOCHA MIESTNOSTI
- VÝPOČTOVÁ VNÚTORNÁ TEPLOTA MIESTNOSTI

### POZNÁMKY:


- VYKUROVACIE TELESÁ SÚ DIMENZOVANÉ NA TEPLOTNÝ SPÁD 60/45 °C
- DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ TYPU KOMPACT SÚ PRIPOJENÉ NA PRÍVODE VENTILOM TS90 A NA SPIATOČKE RL5
- STÚPACIE POTRUBIA VIESŤ V PÔVODNEJ TRASE / PRIERAZOCH
- NAVRHNUTÉ ZARIADENIA A ARMATÚRY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ VÝROBKAMI INÝCH DODÁVATEĽOV, AK SPLNIA POŽADOVANÉ PARAMETRE UVEDENÉ V PROJEKTE.



SADA ČÍSLO:		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRETNÉ PODĽA §24, ODST.(3) ZÁKONA Č.618/2003 Z.Z.											
zodp. projektant		autor návrhu			vypracoval			 OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 48 040 01, Košice +421 911 586 911 www.oondesign.sk oon@oondesign.sk			
doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.		Ing. Zdeno Baka			Ing. Zdeno Baka						
		OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU S KNIŽNICOU v obci Borša parc. C KN č. 621, 622 kat. úz. Borša, okres Trebišov			investor			Otec Borša, Pôč. 076 32, Borša			
					profesia			VYKUROVANIE			
					stupeň			SP			
					dátum			05.2021			
					formát			3x4			
obsah výkresu:		PÔDORYS 1.PP			mška			výkres č.			
					1:75			01			



- 0.10 -
Servisná miestnosť pod WC
23.8 m <sup>2</sup>   48.6 m <sup>3</sup>



- 0.02 -
WC s predsieňou
2.8 m <sup>2</sup>   5.8 m <sup>3</sup>
20 °C   131 W

- 0.01 -
Chodba
11.3 m <sup>2</sup>   23.1 m <sup>3</sup>
18 °C   448 W

- 0.08 -
Schodisko a podlumi
2.1 m <sup>2</sup>   4.4 m <sup>3</sup>

### LEGENDA ZNAČENIA

- PRÍVODNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE, MATERIÁL : UHLÍKOVÁ OCEĽ
- VRÁTNE VYKUROVACIE POTRUBIE, MATERIÁL : UHLÍKOVÁ OCEĽ
- OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA, T.S. 60/45 °C,
- REDUKCIA NA PRÍVODNOM / VRÁTNOM VYKUROVACOM POTRUBÍ
- DN POTRUBIA
- MIESTO VEDENIA POTRUBIA

**KORAD 21VKP 05/08** RÚRKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORALUX LINEAR MAX

VÝŠKA/DĹŽKA TELESÁ (M)

TYP TELESÁ

**KORALUX L.M. 1495/750** RÚRKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORALUX LINEAR MAX

DĹŽKA TELESÁ (M)

VÝŠKA TELESÁ (M)


TYP TELESÁ


### LEGENDA POPISOVÉHO POĽA

- ČÍSLO MIESTNOSTI
- ÚČEL MIESTNOSTI
- OBJEM MIESTNOSTI
- TEPELNÁ STRATA MIESTNOSTI
- PLOCHA MIESTNOSTI
- VÝPOČTOVÁ VNÚTORNÁ TEPLOTA MIESTNOSTI

### POZNÁMKY:

- VYKUROVACIE TELESÁ SÚ DIMENZOVANÉ NA TEPLOTNÝ SPÁD 60/45 °C
- DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ TYPU KOMPACT SÚ PRIPOJENÉ NA PRÍVODE VENTILOM TS90 A NA SPIATOČKE RL5
- STÚPACIE POTRUBIA VIESŤ V PÔVODNEJ TRASE / PRIERAZOCH
- NAVRHNUTÉ ZARIADENIA A ARMATÚRY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ VÝROBKAMI INÝCH DODÁVATEĽOV, AK SPLNIA POŽADOVANÉ PARAMETRE UVEDENÉ V PROJEKTE.



SADA ČÍSLO:		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRETNÉ PODĽA §24, ODST.(3) ZÁKONA Č.618/2003 Z.Z.											
zodp. projektant		autor návrhu		vypracoval		 OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 48 040 01, Košice +421 911 586 911 www.oondesign.sk oon@oondesign.sk			OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 48 040 01, Košice +421 911 586 911 www.oondesign.sk oon@oondesign.sk		
doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.		Ing. Zdeno Baka		Ing. Zdeno Baka							
		OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU S KNIŽNICOU v obci Borša parc. C KN č. 621, 622 kat. úz. Borša, okres Trebišov		investor		Obec Borša, PSČ 016 32, Borša					
				profesia		VYKUROVANIE					
				stupeň		SP					
				dátum		05/2021					
				formát		3xA4					
obsah výkresu:		PÔDORYS 1.PP		mierka		1:75			výkres č. 01		