

LEGENDA ZNAČENIA

- PRÍVODNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE, MATERIÁL : UHLÍKOVÁ OCEĽ
- VRÁTNE VYKUROVACIE POTRUBIE, MATERIÁL : UHLÍKOVÁ OCEĽ
- OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA, T.S. 60/45 °C,
- REDUKCIA NA PRÍVODNOM / VRÁTNOM VYKUROVACOM POTRUBÍ
- DN POTRUBIA
- MIESTO VEDENIA POTRUBIA


- KORAD 21VKP 05/08** RÚRKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORALUX LINEAR MAX
- VÝŠKA/DĹŽKA TELESÁ (M)
- TYP TELESÁ
- KORALUX L.M. 1495/750** RÚRKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORALUX LINEAR MAX
- DĹŽKA TELESÁ (M)
- VÝŠKA TELESÁ (M)
- TYP TELESÁ

LEGENDA POPISOVÉHO POĽA

- ČÍSLO MIESTNOSTI
- ÚČEL MIESTNOSTI
- OBJEM MIESTNOSTI
- TEPELNÁ STRATA MIESNTOSTI
- PLOCHA MIESTNOSTI
- VÝPOČTOVÁ VNÚTORNÁ TEPLOTA MIESTNOSTI

POZNÁMKY:

- VYKUROVACIE TELESÁ SÚ DIMENZOVANÉ NA TEPLOTNÝ SPÁD 60/45 °C
- DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ TYPU KOMPAKT SÚ PRIPOJENÉ NA PRÍVODE VENILOM TS90 A NA SPIATOČKE RL5
- STÚPACIE POTRUBIA VIESŤ V PÓVODNEJ TRASE / PRIERAZOCH
- NAVRHNUTÉ ZARIADENIA A ARMATÚRY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ VÝROBKAMI INÝCH DODÁVATEĽOV, AK SPLNIA POŽADOVANÉ PARAMETRE UVEDENÉ V PROJEKTE.

SADA ČÍSLO:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24, ODST.(3) ZÁKONA Č.618/2003 Z.Z.										
zodp. projektant	autor návrhu		vypracoval					OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 48 040 01, Košice +421 911 586 911 www.oondesign.sk oon@oondesign.sk		
doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.	Ing. Zdeno Baka		Ing. Zdeno Baka							
	OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU S KNIŽNICOU v obci Borša parc. C KN č. 621, 622 kat. úz. Borša, okres Trebišov				investor			Obec Borša, PSC 076 32, Borša		
					profesia			VYKUROVANIE		
					stupeň			SP		
					dátum			01/2021		
	obsah výkresu: PÔDORYS 1.PP				formát			3x44		
mierka					1:75					
							výkres č. 01			