



1

2

napr. Flamco Contraflex 35/3, OBJEM = 35 l, PRETLAK = 3 bar

napr. Flamco Contraflex 35/3, OBJEM = 35 l, PRETLAK = 3 bar

## 3

napr. Flamcovent Clean Smat 1 1/4"

## 4

napr. FLEXBALANCE ECO PLUS C 1 1/4  
DODÁVANÝ S AUTOMATICKÝM ODVZDŠŇOVACÍM VENTILOM FLEXVENT TOP

## 5

napr. HERZ PUMPFIX DIRECT DN25 SADA SO ZMIEŠAVANÍM čerp. WILO YONOS PARA 25/1-6

## 6

napr. ATAG SZ120 O OBJEME 120l


### POZNÁMKY:

- VYKUROVACIE TELESÁ SÚ DIMENZOVANÉ NA TEPLOTNÝ SPÁD 60/45 °C
- DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ TYPU KOMPAKT SÚ PRIPOJENÉ NA PRÍVODE VENTILOM TS90 A NA SPIATOČKE RL5
- STÚPACIE POTRUBIA VIESŤ V PÔVODNEJ TRASE / PRIERAZOCH
- NAVRHNUTÉ ZARIADENIA A ARMATÚRY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ VÝROBKAMI INÝCH DODÁVATEĽOV, AK SPLNIA POŽADOVANÉ PARAMETRE UVEDENÉ V PROJEKTE.

SADA ČÍSLO:

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRETNÉ PODĽA §24, ODSŤ.(3) ZÁKONA Č.618/2003 Z.Z.

zodp. projektant	autor návrhu	vypracoval		OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 48 040 01, Košice +421 911 586 911 www.oondesign.sk oon@oondesign.sk
doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.	Ing. Zdeno Baka	Ing. Zdeno Baka		
	OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU S KNIŽNICOU v obci Borša parc. C KN č. 621, 622 kat. úz. Borša, okres Trebišov	investor	Obec Borša, PSČ 076 32, Borša	
		profesia	VYKUROVANIE	
		stupeň	SP	
		dátum	01/2021	
		formát	2x44	
	obsah výkresu:	SCHÉMA ZAPOJENIA	mierka	-

### LEGENDA ZNAČENIA ČIAR

— · — · — EXPANZNÉ POTRUBIE  
—— PRÍRODNÉ POTRUBIE, UHLÍKOVÁ OCEĽ DN25  
- - - VRÁTNE POTRUBIE, UHLÍKOVÁ OCEĽ DN25

## LEGENDA ZNAČENIA

PV - POISTNÝ VENTIL  
AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL  
VK - VYPÚŠŤACÍ KOHÚT  
GK - GULOVÝ UZÁVER  
SK - SPÄTNÁ KLAPKA