ROZVÁDZAÈ RS21 - JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA:

VÝVOD č. :		PREPÄŤOVÁ OCHRANA	PRÍVOD EL. ENERGIE	HOP-EP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ÚČEL :			zo stupačkovej svorkovnice X – SIEŤ	UZEMNENIE ⏚	OSVETLENIE			REZERVA			ZÁSUVKY 230V				REZERVA		ZÁSUVKY 230V					
INSTAL.VÝKON Pi /kW/:			6.2/4.3	– –	0.40	0.40	0.40				0.50	0.50	0.50	0.50			0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
KÁBEL 1-CYKE-V-J /mm²/:			4x25	NZXH-J 1x25	3x1.5						3x2.5						3x2.5					

PRÍVOD EL. ENERGIE	HOP-EP	101	102	103	104	105	106	107	108
zo stupačkovej svorkovnice X – DIESEL	UZEMNENIE ⏚	NOČNÉ OSV	OSV. RAMPA	SPINACIE HODINY PRE GERMICIDNE ŽIARIČE				ZÁSUVKY 230V – "DO"	REZERVA
1.4/0.8	– –	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.50	
4x25	NZXH-J 1x25	3x1.5		3x1.5				3x2.5	



ZOSTAVA RS21 :



SÚSTAVA :

HLAVNÉ ROZVODY: 3PEN/AC, 50Hz, 230V/400V/TN-C
ROZVODY K SPOTREBIČOM: 3NPE/AC, 50Hz, 230V/400V/TN-S

OCHRANA :

PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM
OCHRANNÉ OPATRENIA PODĽA STN 33 2000-4-41
– ŽIVÝCH ČASTÍ V NORM. PREVÁDZKE: – IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ /príl.A, kap.A.1/
– KRYTMI /príl.A, kap.A.2/
DOPLNENÁ PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
– NEŽIVÝCH ČASTÍ PRI PORUCHE: – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA /čl.411.3.2/
A DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM

PROSTREDIE :

ZÁKLADNÉ, OBYČAJNÉ / AA5, AB5, AD1 /

POZNÁMKY :

NÁSTENNÁ ROZVODNICA Z PVC, TYP BF-O-6/144 modulov, VÝROBCA EATON
ROZMERY P š.=543/v.=1050/hl.=140mm
KRYTIE IP40/IP20
PRÍVOD ZHORA, VÝVODY HORE
OBSLUHA PRACOVNÍKMI MIN. POUČENÝMI V ZMYSLE VYHL. 508/2009 Z.z.

SIEŤ: Pi=6.2kW, Pp=4.3kW
DIESEL: Pi=1.4kW, Pp=0.8kW

PEČIATKA A PODPIS	PEČIATKA A PODPIS	PEČIATKA A PODPIS	SADA

+ 3,300

HL.ARCH.(INŽ.) PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	mediprojekt s.r.o. projektovanie zdravotníckej a občianskej výstavby	
ING.ARCH.J.KVETÁN	ING. Dominik SLUŠNÝ		
AUTOR PROJEKTU	ING.ARCH.J.KVETÁN	DRUH PROJ.	ELEKTRO
VYPRACOVAL	Milan BALAJ		
KONTROLOVAL	ING. Dominik SLUŠNÝ		
INVESTOR	NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA, a.s., HODSKÁ 373/38, 924 22 Galanta		
NÁZOV A MIESTO STAVBY	NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA ● BLOK A, B, C, 2.NP - OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY	DÁTUM	NOVEMBER 2016
		FORMÁT	3 A4
		Č.ZÁKAZKY	255/2016
		STUPEŇ	PROJEKT NA PPRS
	SO.01 - E4 - OMIS - PÔDORYS II. NADZEMNÉHO PODLAŽIA		
DRUH VÝKRESU	VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY ROZVÁDZAČ RS21, SCHÉMA A ZOSTAVA	MIERKA	- -
		ČÍS.VÝKRESU	2.5