PÔDORYS I. NADZEMNÉHO PODLAŽIA M1:100
URGENT



LEGENDA SVIETIDIEL:

A — SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ PRISADENÉ PRIEMYSELNÉ, MODUS TYP V3 236 PC/EP, ZDROJ T8-G13/2x58W/230V, PC-KRYT, BIELE, IP65, EVG, ROZMERY dl.=1570/š.=136/v.=90mm

SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ PRISADENÉ PRE NÚDZOVÉ OSVETLENIE SO ZABUDOVANÝM AKUMULÁTOROM, MODUS PANORAMA 11, TYP P1SE11, TC-S/2G11/1x11W/230V, IP54, BIELE, S PIKTOGRAMOM, AUTONÓMNOSŤ 1 HODINA, ROZMERY dl.=330/š.=185/v.=45mm

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV	PLOCHA (m2)	VONKAJŠIE VPLYVY STN 33 2000-5-51	OSVETLOVACIA SÚSTAVA STN EN 12464-1		
				E=200 lx	UGRL=22	Ra=80
1.04	CHODBA	41.05	AA5, AB5, AD1	200 lx	22	80
1.05	STROJOVŇA MED. PLYNOV	10.75	AA5, AB5, AD1	200 lx	22	80
1.06	SKLAD	120.70	AA5, AB5, AD1	200 lx	25	80
1.07	STROJOVŇA VZT	86.65	AA5, AB5, AD1	200 lx	22	80

LEGENDA EL. PRÍSTROJOV :

- SPÍNAČ NÁSTENNÝ, IP44, 250V/10A, RADENIE 1, 1-PÓLOVÝ, BIELY
- DETTO, ALE RADENIE 5, SÉRIOVÝ
- DETTO, ALE RADENIE 5A, SÉRIOVO-STRIEDAVÝ
- DETTO, ALE RADENIE 6, STRIEDAVÝ
- DETTO, ALE RADENIE 7, KRÍŽOVÝ
- XZx — ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA NÁSTENNÁ, TYPOVÁ, V PLASTOVOM KRYTE, zásuvky 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A
- RMS — NAVRHOVANÝ SKRIŇOVÝ ROZVÁDZAČ

POZNÁMKY :

SVIETIDLÁ V STROJOVNI VZT INŠTALOVAŤ AŽ PO MONTÁŽI VZT POTRUBIA !

NÁVRH

PEČIATKA A PODPIS	PEČIATKA A PODPIS	PEČIATKA A PODPIS	SADA

- 0.900

HL.ARCH.(INŽ.) PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	mediprojekt s.r.o. projektovanie zdravotníckej a občianskej výstavby
ING.ARCH.J.KVETÁŇ	ING. Dominik SLUŠNÝ	
AUTOR PROJEKTU	ING.ARCH.J.KVETÁŇ	DRUH PROJ. ELEKTRO
VYPRACOVAL	Milan BALAJ	
KONTROLOVAL	ING. Dominik SLUŠNÝ	
INVESTOR	NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA, a.s., HODSKÁ 373/38, 924 22 Galanta	
NÁZOV A MIESTO STAVBY		DÁTUM: NOVEMBER 2016
		FORMÁT: 4 A4
		Č.ZÁKAZKY: 255/2016
		STUPEŇ: PROJEKT

NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA
● BLOK A, B, C, 1.NP - OMIS, URGENT ●
ZMENA DOKONČENEJ STAVBY

SO.02 - URGENT - E4 - PÔDORYS I. NADZEMNÉHO PODLAŽIA

DRUH VÝKRESU	MIERKA	Č.VÝKRESU
VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY PÔDORYS 1.NP	1:100	2.1